

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		492456	1.4 R	0.35	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	50	958	
S02	01:00		418630	1.0 R	0.21	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	43	958	
S03	01:30		397242	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	958	
S04	02:00		478502	1.3 R	0.30	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	49	958	
S05	02:30		465861	2.2 R	0.52	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	50	958	
S06	03:00		447947	1.9 R	0.43	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	45	957	
S07	03:30		447566	1.2 R	0.27	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	43	958	
S08	04:00		448201	1.6 R	0.36	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	57	957	
S09	04:30		487921	3.4 R	0.83	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	52	957	
S10	05:00		457053	3.0 R	0.68	15	0.0	2.2 R	0.49	15	0.0	55	957	
S11	05:30		476511	2.8 R	0.66	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	58	957	
S12	06:00		433096	2.0 R	0.43	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	957	
S13	06:30		449076	2.8 R	0.62	15	0.0	1.9 R	0.42	15	0.0	58	957	
S14	07:00		475424	5.8 R	1.38	15	1.3	3.3 R	0.78	15	0.0	59	957	
S15	07:30		424930	1.4 R	0.31	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	957	
S16	08:00		476375	1.5 R	0.35	15	0.0	1.1	0.27	15	0.0	48	957	
S17	08:30		488344	3.1 R	0.75	15	0.0	2.2 R	0.53	15	0.0	59	957	
S18	09:00		477391	3.9 R	0.93	15	0.0	1.7 R	0.42	15	0.0	54	956	
S19	09:30		500751	1.8 R	0.44	15	0.0	1.1	0.27	15	0.0	49	956	
S20	10:00		502335	1.3 R	0.32	15	0.0	0.9	0.23	15	0.0	54	956	
S21	10:30		488408	3.0 R	0.73	15	0.0	2.3 R	0.57	15	0.0	58	955	
S22	11:00		488719	3.4 R	0.82	15	0.0	2.8 R	0.70	15	0.0	60	955	
S23	11:30		445315	1.0 R	0.23	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	55	955	
S24	12:00		465590	0.7	0.16	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	955	
S25	12:30		447030	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	954	
S26	13:00		437774	0.7	0.15	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	43	954	
S27	13:30		446430	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	41	954	
S28	14:00		483773	2.8 R	0.68	15	0.0	1.5	0.37	15	0.0	56	954	
S29	14:30		507681	1.3 R	0.34	15	0.0	1.3	0.33	15	0.0	58	954	
S30	15:00		501763	1.9 R	0.47	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	49	954	
S31	15:30		462561	2.3 R	0.52	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	47	953	
S32	16:00		484610	2.9 R	0.70	15	0.0	2.2 R	0.54	15	0.0	64	953	
S33	16:30		487193	3.5 R	0.85	15	0.0	2.4 R	0.59	15	0.0	62	952	
S34	17:00		448805	1.0	0.22	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	952	
S35	17:30		453418	3.9 R	0.89	15	0.0	3.3 R	0.75	15	0.0	62	952	
S36	18:00		451353	1.6 R	0.36	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	67	952	
S37	18:30		480433	2.0 R	0.45	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	56	952	
S38	19:00		459876	0.9	0.22	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	51	953	
S39	19:30		483263	2.1 R	0.50	15	0.0	1.9 R	0.45	15	0.0	49	953	
S40	20:00		452857	1.4 R	0.32	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	50	953	
S41	20:30		382873	0.9	0.16	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	954	
S42	21:00		385438	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	45	954	
S43	21:30		371913	0.7	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	42	954	
S44	22:00		381897	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	41	955	
S45	22:30		373969	0.5	0.08	15	0.0	1.9 R	0.32	15	0.0	42	956	
S46	23:00		395853	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	955	
S47	23:30		449031	2.1 R	0.47	15	0.0	1.6	0.36	15	0.0	56	955	
S48	24:00													
DAV Average/ Sum			47 Stat.											
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			337969	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	952	
Time			22:30	22:00	22:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	22:00	18:00	
HAV Max (steady state)			507681	5.8	1.38	15	1.3	3.3	0.78	15	0.0	67	958	
Time			14:30	07:00	07:00	00:30	07:00	17:30	07:00	00:30	00:30	18:00	01:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.