

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30	--	309409	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	33	962	
S02	01:00		316891	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	33	962	
S03	01:30		312106	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	33	962	
S04	02:00		314650	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	33	962	
S05	02:30		325133	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	33	962	
S06	03:00		316469	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	33	962	
S07	03:30		309870	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	33	962	
S08	04:00		313971	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	33	962	
S09	04:30		309480	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	961	
S10	05:00		313892	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	32	961	
S11	05:30		321280	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	961	
S12	06:00		313945	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	961	
S13	06:30		326773	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	961	
S14	07:00		312545	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	32	962	
S15	07:30		308323	0.4	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	962	
S16	08:00		307841	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	961	
S17	08:30		373183	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	32	960	
S18	09:00		328706	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	33	960	
S19	09:30		322198	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	34	959	
S20	10:00		308907	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	35	960	
S21	10:30		360147	0.5	0.09	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	38	960	
S22	11:00		394856	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	960	
S23	11:30		375121	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	42	959	
S24	12:00		380468	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	45	959	
S25	12:30		406294	0.4	0.09	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	42	960	
S26	13:00		405552	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	45	959	
S27	13:30		389012	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	41	958	
S28	14:00		391912	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	40	958	
S29	14:30		398907	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	40	957	
S30	15:00		400416	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	957	
S31	15:30		410382	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	957	
S32	16:00		405297	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	956	
S33	16:30		405583	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	48	956	
S34	17:00		413840	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	956	
S35	17:30		349207	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	957	
S36	18:00		395671	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	958	
S37	18:30		394551	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	957	
S38	19:00		402607	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	958	
S39	19:30		397930	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	959	
S40	20:00		402209	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	959	
S41	20:30		387706	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	959	
S42	21:00		399002	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	959	
S43	21:30		399668	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	959	
S44	22:00		398417	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	959	
S45	22:30		392815	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	960	
S46	23:00		402069	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	43	960	
S47	23:30		397488	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	960	
S48	24:00													
DAV Average/ Sum			47 Stat.	361991	0.4	3.59	5	0.0	1.42	5	0.0	39	960	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			307841	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	956	
Time			08:30	03:00	04:00	01:00	01:00	10:30	10:30	01:00	01:00	08:00	17:00	
HAV Max (steady state)			413840	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	962	
Time			17:30	16:30	16:30	01:00	01:00	22:00	22:00	01:00	01:00	16:30	02:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.