

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		394195	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	959	
S02	01:00		391057	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	41	959	
S03	01:30		391849	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	959	
S04	02:00		391788	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	959	
S05	02:30		395277	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	959	
S06	03:00		389664	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	960	
S07	03:30		410080	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	959	
S08	04:00		396146	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	960	
S09	04:30		304144	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	960	
S10	05:00		329866	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	960	
S11	05:30		369908	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	960	
S12	06:00		446356	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	960	
S13	06:30		451088	0.5	0.11	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	38	960	
S14	07:00		444237	0.4	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	960	
S15	07:30		446261	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	40	960	
S16	08:00		435128	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	960	
S17	08:30		435851	0.7	0.15	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	41	960	
S18	09:00		438277	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	960	
S19	09:30		408736	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	959	
S20	10:00		382679	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	959	
S21	10:30		446434	0.6	0.14	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	46	958	
S22	11:00		438744	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	959	
S23	11:30		444694	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	960	
S24	12:00		443289	0.4	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	44	959	
S25	12:30		348886	0.7	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	959	
S26	13:00		448400	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	959	
S27	13:30		458991	0.5	0.12	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	958	
S28	14:00		453373	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	957	
S29	14:30		454070	0.7	0.15	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	50	957	
S30	15:00		454199	0.6	0.14	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	956	
S31	15:30		420866	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	956	
S32	16:00		437174	0.6	0.13	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	956	
S33	16:30		441399	0.6	0.13	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	47	957	
S34	17:00		441470	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	957	
S35	17:30		360238	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	957	
S36	18:00		467731	0.6	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	957	
S37	18:30		367681	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	958	
S38	19:00		325285	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	958	
S39	19:30		325786	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	959	
S40	20:00		339476	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	959	
S41	20:30		324976	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	959	
S42	21:00		317434	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	41	960	
S43	21:30		308915	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	40	960	
S44	22:00		297171 *	0.4 *	0.06	15	0.0 *	0.1 *	0.02	15	0.0 *	40 *	960 *	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum			44 Stat.	400438	0.5	4.25	5	0.0	0.2	2.19	5	0.0	44	959
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			297171	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	37	956	
Time			22:00	01:00	22:00	00:30	00:30	21:30	22:00	00:30	00:30	04:30	15:00	
HAV Max (steady state)			467731	0.7	0.15	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	50	960	
Time			18:00	08:30	08:30	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	14:30	22:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 22.0, Steady Op Hours: 22.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.