

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		347474	18	3.18	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	34	929		
S02	01:00		352682	118	20.86	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.57	50	0.0	33	929		
S03	01:30		347726	244 R	42.37	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	35	929		
S04	02:00		349456	431 R	75.30	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	35	929		
S05	02:30		348241	60	10.45	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	36	929		
S06	03:00		347175	278 R	48.18	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	37	929		
S07	03:30		345813	366 R	63.27	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	39	929		
S08	04:00		346283	60	10.42	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	37	930		
S09	04:30		347505	162	28.11	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	37	930		
S10	05:00		347247	267 R	46.35	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	38	930		
S11	05:30		348077	50	8.74	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	930		
S12	06:00		348492	107	18.69	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	36	930		
S13	06:30		349175	192	33.51	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	35	929		
S14	07:00		354410	20	3.63	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	33	931		
S15	07:30		359892	0	0.00	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	28	932		
S16	08:00		365300	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.7	0.50	50	0.0	27	936		
S17	08:30		371010	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.38	50	0.0	28	935		
S18	09:00		361764	31	5.65	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	28	932		
S19	09:30		357612	130	23.17	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	31	932		
S20	10:00		357399	81	14.47	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	32	932		
S21	10:30		350520	6	0.98	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	34	932		
S22	11:00		354766	67	11.84	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	34	932		
S23	11:30		350388	159	27.81	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	37	932		
S24	12:00		351339	81	14.30	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	932		
S25	12:30		348652	7	1.30	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	932		
S26	13:00		349554	185	32.33	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.8	0.67	50	0.0	39	932		
S27	13:30		351733	90	15.80	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	37	932		
S28	14:00		348168	8	1.44	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	932		
S29	14:30		347552	159	27.69	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	39	931		
S30	15:00		347859	95	16.50	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40 R	931		
S31	15:30		348251	10	1.69	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	39	931		
S32	16:00		348606	102	17.75	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	39	931		
S33	16:30		346248	107	18.54	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	41 R	931		
S34	17:00		348129	71	12.32	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	931		
S35	17:30		347872	39	6.74	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	931		
S36	18:00		351770	72	12.70	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	36	931		
S37	18:30		351903	122	21.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	37	932		
S38	19:00		352199	26	4.52	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	932		
S39	19:30		349971	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	36	932		
S40	20:00		356867	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	32	932		
S41	20:30		358907	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	30	932		
S42	21:00		359018	65	11.70	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	30	932		
S43	21:30		358485	93	16.73	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	31	933		
S44	22:00		356887	85	15.10	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	33	933		
S45	22:30		355123	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	31	933		
S46	23:00		355713	93	16.61	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	32	933		
S47	23:30		356237	91	16.13	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	31	933		
S48	24:00		357240	139	24.80	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	32	933		
DAV Average/ Sum				352352	96	803.14	----	E	96	0.2	1.44	5	0.0	2.2	18.90	50	0.0	35	931
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				345813	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	27	929	
Time				03:30	07:30	07:30		00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	08:00	02:00	
HAV Max (steady state)				371010	431	75.30		0	0.3	0.06	15	0.0	3.8	0.67	50	0.0	41	936	
Time				08:30	02:00	02:00		00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	16:30	08:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		26	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		25	
S18	09:00		25	
S19	09:30		25	
S20	10:00		26	
S21	10:30		26	
S22	11:00		27	
S23	11:30		28	
S24	12:00		28	
S25	12:30		29	
S26	13:00		29	
S27	13:30		29	
S28	14:00		29	
S29	14:30		30	
S30	15:00		30	
S31	15:30		30	
S32	16:00		31	
S33	16:30		31	
S34	17:00		31	
S35	17:30		31	
S36	18:00		31	
S37	18:30		31	
S38	19:00		30	
S39	19:30		29	
S40	20:00		28	
S41	20:30		27	
S42	21:00		26	
S43	21:30		26	
S44	22:00		26	
S45	22:30		26	
S46	23:00		26	
S47	23:30		26	
S48	24:00		26	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			25	
Time			09:00	
HAV Max (steady state)			31	
Time			17:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.