

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		622159	35	10.78	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	50	963	
S02	01:00		676009	203	68.45	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.4	1.49	50	0.0	47	963	
S03	01:30		654420	453 R	148.24	----	0	0.5	0.18	15	0.0	5.8	1.90	50	0.0	51	963	
S04	02:00		690209	595 R	205.34	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.76	50	0.0	51	963	
S05	02:30		630540	83	26.24	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	51	963	
S06	03:00		655900	393 R	128.74	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.91	50	0.0	55	963	
S07	03:30		634898	471 R	149.38	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.62	50	0.0	56	963	
S08	04:00		610381	106	32.26	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.2	0.99	50	0.0	51	964	
S09	04:30		641487	251	80.38	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	53	964	
S10	05:00		661678	344 R	113.67	----	0	0.6	0.21	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	54	964	
S11	05:30		627226	76	23.80	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	53	964	
S12	06:00		617678	143	44.02	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	53	964	
S13	06:30		650760	246	80.07	----	0	0.7	0.22	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	51	964	
S14	07:00		611187	37	11.44	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.8	0.54	50	0.0	51	964	
S15	07:30		606324	5	1.41	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	45	965	
S16	08:00		772618	11	4.35	----	0	0.7	0.27	15	0.0	3.5	1.36	50	0.0	41	966	
S17	08:30		801404	4	1.42	----	0	0.7	0.28	15	0.0	3.3	1.34	50	0.0	39	966	
S18	09:00		687275	0	0.00	----	0	0.7	0.24	15	0.0	4.0	1.36	50	0.0	41	965	
S19	09:30		656485	200	65.79	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.7	1.21	50	0.0	50	964	
S20	10:00		674229	149	50.31	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.0	0.68	50	0.0	52	964	
S21	10:30		611973	25	7.57	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	54	964	
S22	11:00		653362	119	38.91	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.1	1.02	50	0.0	53	964	
S23	11:30		647405	392 R	126.95	----	0	0.6	0.19	15	0.0	5.3	1.73	50	0.0	58	963	
S24	12:00		670242	152	50.97	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.2	0.74	50	0.0	58	963	
S25	12:30		597673	31	9.41	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	56	963	
S26	13:00		642335	358 R	115.04	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.6	1.80	50	0.0	59	963	
S27	13:30		679922	232	78.74	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.0	0.68	50	0.0	57	963	
S28	14:00		611167	28	8.53	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	56	963	
S29	14:30		653158	298	97.42	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	60	962	
S30	15:00		665789	188	62.56	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	62	962	
S31	15:30		599878	27	8.07	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	59	962	
S32	16:00		646391	163	52.67	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	58	962	
S33	16:30		611099	189	57.76	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.0	1.53	50	0.0	62	962	
S34	17:00		658219	120	39.38	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.8	0.60	50	0.0	59	962	
S35	17:30		624816	75	23.48	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	58	963	
S36	18:00		651699	213	69.36	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	56	963	
S37	18:30		640600	206	66.06	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	58	963	
S38	19:00		629854	46	14.41	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	56	964	
S39	19:30		600063	6	1.90	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	54	965	
S40	20:00		614738	4	1.21	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	48	965	
S41	20:30		618218	4	1.15	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	44	966	
S42	21:00		689524	184	63.29	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.91	50	0.0	46	966	
S43	21:30		629681	210	66.26	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.5	1.11	50	0.0	49	966	
S44	22:00		666847	148	49.48	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	53	965	
S45	22:30		614573	16	4.85	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	50	965	
S46	23:00		654798	175	57.14	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.90	50	0.0	49	966	
S47	23:30		624078	210	65.52	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	50	966	
S48	24:00		657636	236	77.69	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.8	0.60	50	0.0	51	966	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	646846	164	2561.82	---- E	164	0.5	7.94	5	0.0	2.8	43.44	50	0.0	53	964
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				597673	0	0.00		0	0.3	0.09	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	39	962
Time				12:30	09:00	09:00		00:30	18:00	17:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	08:30	16:30
HAV Max (steady state)				801404	595	205.34		0	0.7	0.28	15	0.0	5.8	1.90	50	0.0	62	966
Time				08:30	02:00	02:00		00:30	07:00	08:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	15:00	08:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.