

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S02	01:00		684802	----	----	----	----	----	0.4	0.14	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S03	01:30		653759	----	----	----	----	----	0.4	0.12	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S04	02:00		656080	----	----	----	----	----	0.4	0.12	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S05	02:30		654081	----	----	----	----	----	0.3	0.11	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S06	03:00		650757	----	----	----	----	----	0.3	0.11	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S07	03:30		373221	----	----	----	----	----	0.4	0.07	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S08	04:00		169432	----	----	----	----	----	0.5	0.04	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S09	04:30		169200	----	----	----	----	----	0.5	0.04	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S10	05:00		194929	----	----	----	----	----	0.6	0.05	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S11	05:30		197811	----	----	----	----	----	0.6	0.06	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S12	06:00		181109	----	----	----	----	----	0.6	0.05	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S13	06:30		172999	----	----	----	----	----	0.6	0.05	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S14	07:00		210843	----	----	----	----	----	0.7	0.07	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S15	07:30		195052	----	----	----	----	----	0.7	0.06	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S16	08:00		167512	----	----	----	----	----	0.7	0.06	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S17	08:30		298317	----	----	----	----	----	0.7	0.10	15	0.0	----	----	----	----	----	----
S18	09:00		657514	----	----	----	----	----	0.7	0.22	15	0.0	5.8 *	1.91	50	0.0 *	37	969
S19	09:30		649707	----	----	----	----	----	0.7	0.22	15	0.0	3.4	1.10	50	0.0	45	968
S20	10:00		614299	----	----	----	----	----	0.7	0.20	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	50	968
S21	10:30		583586	----	----	----	----	----	0.7	0.19	15	0.0	7.1	2.08	50	0.0	55	967
S22	11:00		603222	----	----	----	----	----	0.6	0.19	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	61	967
S23	11:30		617850	----	----	----	----	----	0.6	0.17	15	0.0	4.4	1.35	50	0.0	60	967
S24	12:00		640466	----	----	----	----	----	0.5	0.17	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	63	967
S25	12:30		616027	----	----	----	----	----	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	54	968
S26	13:00		615795	----	----	----	----	----	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	45	968
S27	13:30		629775	----	----	----	----	----	0.3	0.11	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	44	968
S28	14:00		641091	----	----	----	----	----	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.88	50	0.0	44	968
S29	14:30		665539	----	----	----	----	----	0.3	0.10	15	0.0	3.8	1.25	50	0.0	53	966
S30	15:00		608505	----	----	----	----	----	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	59	965
S31	15:30		655150	----	----	----	----	----	0.3	0.09	15	0.0	4.5	1.46	50	0.0	57	966
S32	16:00		634869	----	----	----	----	----	0.3	0.08	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	58	965
S33	16:30		638759	----	----	----	----	----	0.3	0.08	15	0.0	4.3	1.37	50	0.0	58	965
S34	17:00		621380	----	----	----	----	----	0.3	0.08	15	0.0	3.5	1.07	50	0.0	64	964
S35	17:30		620357	----	----	----	----	----	0.2	0.08	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	60	965
S36	18:00		639190	----	----	----	----	----	0.2	0.07	15	0.0	4.1	1.30	50	0.0	55	965
S37	18:30		612221	----	----	----	----	----	0.3	0.08	15	0.0	4.4	1.34	50	0.0	60	965
S38	19:00		636678	----	----	----	----	----	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	58	966
S39	19:30		654027	----	----	----	----	----	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.14	50	0.0	59	966
S40	20:00		621564	----	----	----	----	----	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	62	966
S41	20:30		644699	----	----	----	----	----	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	57	966
S42	21:00		644310	----	----	----	----	----	0.5	0.15	15	0.0	4.0	1.28	50	0.0	61	966
S43	21:30		627867	----	----	----	----	----	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	59	967
S44	22:00		608605	----	----	----	----	----	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	61	967
S45	22:30		632973	----	----	----	----	----	0.5	0.17	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	61	967
S46	23:00		625803	----	----	----	----	----	0.5	0.17	15	0.0	3.3	1.04	50	0.0	60	967
S47	23:30		628907	----	----	----	----	----	0.5	0.17	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	59	967
S48	24:00		648967	----	----	----	----	----	0.5	0.18	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	56	967
DAV Average/ Sum			47 Stat.	535524	----	----	----	----	0.5	5.47	5	0.0	3.3	31.88	50	0.0	48	968
Availability in %				100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	66.0 %	66.0 %	100.0 %	66.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			167512					0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	28	964	
Time			08:00					18:00	04:00	01:00	01:00	23:30	23:30	01:00	09:00	07:00	17:00	
HAV Max (steady state)			684802					0.7	0.22	15	0.0	7.1	2.08	50	0.0	64	970	
Time			01:00					09:00	09:00	01:00	01:00	10:30	10:30	01:00	09:00	17:00	08:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.