

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		624599	101	31.50	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	54	966		
S02	01:00		602725	4	1.19	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	47	966		
S03	01:30		639768	4	1.21	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	41	967		
S04	02:00		634123	5	1.60	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	37	967		
S05	02:30		638662	5	1.70	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	37	968		
S06	03:00		639493	1	0.45	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	36	968		
S07	03:30		677180	59	19.91	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.5	0.86	50	0.0	36	968		
S08	04:00		617193	61	18.84	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	42	967		
S09	04:30		620523	35	10.89	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.6	1.42	50	0.0	40	967		
S10	05:00		649126	15	4.99	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.6	0.85	50	0.0	36	967		
S11	05:30		646583	6	2.08	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	34	968		
S12	06:00		669488	391 R	130.72	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	36	968		
S13	06:30		625519	108	33.90	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	46	966		
S14	07:00		633302	409 R	129.61	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.4	1.39	50	0.0	47	966		
S15	07:30		651317	326	106.25	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	53	966		
S16	08:00		607268	206	62.48	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.7	1.12	50	0.0	51	966		
S17	08:30		636860	378 R	120.45	----	0	0.7	0.23	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	54	966		
S18	09:00		628565	345 R	108.28	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	56	965		
S19	09:30		601327	315	94.58	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.3	0.98	50	0.0	57	965		
S20	10:00		612774	117	35.94	----	0	0.7	0.22	15	0.0	4.2	1.27	50	0.0	58	966		
S21	10:30		648931	134	43.61	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	56	967		
S22	11:00		610440	8	2.50	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	51	967		
S23	11:30		643489	258	83.05	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.7	0.56	50	0.0	52	968		
S24	12:00		596318	252	75.03	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.9	1.16	50	0.0	57	967		
S25	12:30		606796	543 R	164.64	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	60	966		
S26	13:00		600922	66	19.82	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	60	966		
S27	13:30		614496	394 R	121.19	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	58	966		
S28	14:00		597988	146	43.74	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	59	966		
S29	14:30		625933	247	77.37	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	62	965		
S30	15:00		625432	634 R	198.26	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.6	1.76	50	0.0	62	965		
S31	15:30		634256	442 R	140.14	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	66	964		
S32	16:00		596532	437 R	130.44	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	63	965		
S33	16:30		593361	299	88.76	----	0	0.3	0.09	15	0.0	6.4	1.90	50	0.0	64	964		
S34	17:00		593450	29	8.50	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.5	1.05	50	0.0	56	965		
S35	17:30		623106	278	86.51	----	0	0.2	0.07	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	54	966		
S36	18:00		613002	548 R	167.87	----	0	0.3	0.08	15	0.0	1.7	0.52	50	0.0	60	965		
S37	18:30		527266	23	8.02	----	0	0.3	0.07	15	0.0	1.7	0.48	50	0.0	59	966		
S38	19:00		163314	11	0.91	----	0	0.3	0.02	15	0.0	1.8	0.15	50	0.0	51	967		
S39	19:30	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S40	20:00	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S41	20:30	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S42	21:00	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S43	21:30	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S44	22:00		539122	1 *	0.25	----	0 *	0.5	0.14	15	0.0	2.8 *	0.76	50	0.0 *	31 *	970 *		
S45	22:30	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S46	23:00	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S47	23:30	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
S48	24:00	--	----	----N	----N	----	----N	----	----N	----N	----	----N	----N	----N	----	----N	----N		
DAV Average/ Sum			39 Stat.	607963	196	2375.19	----	E	196	0.5	6.07	5	0.0	2.8	33.37	50	0.0	51	966
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				163314	1	0.25		0	0.2	0.02	15	0.0	1.7	0.15	50	0.0	31	964	
Time				19:00	22:00	22:00		00:30	17:30	19:00	00:30	00:30	18:00	19:00	00:30	00:30	22:00	16:30	
HAV Max (steady state)				677180	634	198.26		0	0.7	0.23	15	0.0	6.4	1.90	50	0.0	66	970	
Time				03:30	15:00	15:00		00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	15:30	22:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 19.5, Steady Op Hours: 19.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.