

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
			m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C	mbar		
S01	00:30		898	0.2	1.200	----	0	7	15	2.0	3	15	0.0	0.7	6.195	16.9	32	961		
S02	01:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S03	01:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S04	02:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S05	02:30		1236	0.3	2.051	----	0	6	15	1.6	5	15	1.0	0.5	5.487	15.6	26	961		
S06	03:00		1420	0.1	1.260	----	0	11	15	6.6	10	15	5.2	0.5	7.375	19.1	29	961		
S07	03:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S08	04:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S09	04:30		1458 *	0.7 *	6.270	----	0 *	13 *	15	8.2 *	11 *	15	6.9 *	1.4 *	20.366	13.4 *	28 *	961 *		
S10	05:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S11	05:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S12	06:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S13	06:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S14	07:00		1600 *	0.9 *	9.256	----	0 *	11 *	15	6.3 *	9 *	15	4.9 *	0.8 *	12.176	14.9 *	31 *	961 *		
S15	07:30		1673	0.2	2.453	----	0	14	15	9.2	13	15	8.4	0.7	10.896	15.9	31	961		
S16	08:00		323 *	0.1 *	0.287	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	0.7 *	2.223	18.3 *	35 *	960 *		
S17	08:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S18	09:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S19	09:30		1886 *	0.1 *	1.468	----	0 *	16 *	15	11.6 *	14 *	15	9.8 *	0.2 *	3.961	19.4 *	28 *	962 *		
S20	10:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S21	10:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S22	11:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S23	11:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S24	12:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S25	12:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S26	13:00		916	0.6	3.274	----	0	3	15	0.0	3	15	0.0	1.8	15.864	16.9	28	961		
S27	13:30		443	1.1	3.051	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.7	11.748	15.3	33	961		
S28	14:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S29	14:30		1221	0.5	3.610	----	0	10	15	5.2	8	15	3.7	1.5	17.741	15.8	33	961		
S30	15:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S31	15:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S32	16:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S33	16:30		2059 *	0.7 *	9.164	----	0 *	16 *	15	11.1 *	13 *	15	8.9 *	1.5 *	30.910	15.3 *	30 *	961 *		
S34	17:00		380 *	0.6 *	1.396	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.6 *	5.965	17.9 *	32 *	959 *		
S35	17:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S36	18:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S37	18:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S38	19:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S39	19:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S40	20:00		1398 *	7.6 *	66.618	----	0 *	7 *	15	2.5 *	6 *	15	1.8 *	10.1 *	138.446	10.4 *	26 *	963 *		
S41	20:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S42	21:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S43	21:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S44	22:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S45	22:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S46	23:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
S47	23:30		1500	5.0	46.926	----	0	6	15	1.6	6	15	1.1	6.2	90.552	12.8	24	964		
S48	24:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	
DAV Average/ Sum			15 Stat.	1227	1.3	158.283	----	E	1	8	10	5.1	7	10	4.1	2.1	379.903	15.7	29	961
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			323	0.1	0.287		0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.2	2.223	10.4	24	959		
Time			08:00	09:30	08:00		00:30	08:00	00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	09:30	08:00	20:00	23:30	17:00		
HAV Max (steady state)			2059	7.6	66.618		0	16	15	11.6	14	15	9.8	10.1	138.446	19.4	35	964		
Time			16:30	20:00	20:00		00:30	09:30	00:30	09:30	09:30	00:30	09:30	20:00	20:00	09:30	08:00	23:30		
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 7.5, Steady Op Hours: 7.5, Availability O2: 100.0 %

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.