

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		338041	254 R	42.85	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	39	934
S02	01:00		334957	338 R	56.65	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	41 R	935
S03	01:30		335151	242 R	40.48	----	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	42 R	935
S04	02:00		336238	292 R	49.07	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	44 R	934
S05	02:30		335461	243 R	40.68	----	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	41 R	935
S06	03:00		332867	60	9.96	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	39	935
S07	03:30		333074	141	23.51	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	38	935
S08	04:00		336780	109	18.32	----	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	36	935
S09	04:30		330800	219	36.24	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	37	936
S10	05:00		337171	406 R	68.45	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	934
S11	05:30		329191	86	14.14	----	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.40	50	0.0	37	935
S12	06:00		335579	192	32.14	----	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	37	935
S13	06:30		338157	114	19.20	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	934
S14	07:00		340511	0	0.00	----	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	35	933
S15	07:30		340936	0	0.00	----	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	32	934
S16	08:00		335754	0	0.00	----	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	30	935
S17	08:30		309459	0	0.00	----	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.32	50	0.0	30	939
S18	09:00		338408	0	0.00	----	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	30	936
S19	09:30		339649	0	0.00	----	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	31	936
S20	10:00		282386	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.27	50	0.0	32	945
S21	10:30		279081	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.28	50	0.0	32	945
S22	11:00		278242	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.28	50	0.0	33	945
S23	11:30		281781	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.28	50	0.0	34	945
S24	12:00		283693	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.29	50	0.0	34	945
S25	12:30		282956	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.28	50	0.0	35	945
S26	13:00		281265	0	0.00	----	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.28	50	0.0	36	945
S27	13:30		281479	0	0.00	----	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.25	50	0.0	36	945
S28	14:00		306247	0	0.00	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.27	50	0.0	37	941
S29	14:30		370853	0	0.00	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	36	944
S30	15:00		371255	0	0.00	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	36	944
S31	15:30		371399	0	0.00	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	36	944
S32	16:00		373614	0	0.00	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	35	945
S33	16:30	--	----N	----N	----N	----	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N
S34	17:00	--	----N	----N	----N	----	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N
S35	17:30	--	----N	----N	----N	----	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N
S36	18:00		352470 *	7 *	1.20	----	----	0 *	0.2 *	0.04	15	0.0 *	2.0 *	0.35	50	0.0 *	33 *	947 *
S37	18:30		366295	3	0.46	----	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	32	946
S38	19:00		378144	0	0.00	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	31	945
S39	19:30		380229	0	0.00	----	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	30	945
S40	20:00		382205	0	0.00	----	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	29	945
S41	20:30		383483	0	0.00	----	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	28	945
S42	21:00		384157	0	0.00	----	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	27	945
S43	21:30		385414	0	0.00	----	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	27	946
S44	22:00		385873	0	0.00	----	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	26	946
S45	22:30		387102	0	0.00	----	----	0	0.5	0.10	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	26	946
S46	23:00		386995	0	0.00	----	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	26	946
S47	23:30		387874	0	0.00	----	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	25	946
S48	24:00		388044	0	0.00	----	----	0	0.6	0.12	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	25	946
DAV Average/ Sum			341127	60	453.34	----	E	60	0.3	2.02	5	0.0	2.0	15.18	50	0.0	34	941
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			278242	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.7	0.25	50	0.0	25	933	
Time			11:00	07:00	07:00		00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	16:00	13:30	00:30	00:30	24:00	07:00	
HAV Max (steady state)			388044	406	68.45		0	0.6	0.12	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	44	947	
Time			24:00	05:00	05:00		00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	02:00	18:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 22.5, Steady Op Hours: 22.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		28	
S02	01:00		28	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		28	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		26	
S19	09:30		26	
S20	10:00		27	
S21	10:30		27	
S22	11:00		28	
S23	11:30		28	
S24	12:00		29	
S25	12:30		29	
S26	13:00		30	
S27	13:30		30	
S28	14:00		30	
S29	14:30		31	
S30	15:00		32	
S31	15:30		32	
S32	16:00		32	
S33	16:30	--	----	N
S34	17:00	--	----	N
S35	17:30	--	----	N
S36	18:00		33	
S37	18:30		32	
S38	19:00		31	
S39	19:30		30	
S40	20:00		29	
S41	20:30		28	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		26	
S47	23:30		26	
S48	24:00		26	
DAV Average/ Sum		45 Stat.	28	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			08:30	
HAV Max (steady state)			33	
Time			18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 22.5, Steady Op Hours: 22.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.