

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		373403	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	39	960	
S02	01:00		391392	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	960	
S03	01:30		399120	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S04	02:00		393816	0.4	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	960	
S05	02:30		391736	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S06	03:00		396263	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	43	960	
S07	03:30		385491	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S08	04:00		396677	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	960	
S09	04:30		383651	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	41	959	
S10	05:00		374725	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	40	959	
S11	05:30		355673	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	959	
S12	06:00		395277	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	959	
S13	06:30		402743	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	959	
S14	07:00		392064	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	959	
S15	07:30		390835	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	959	
S16	08:00		391438	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	42	960	
S17	08:30		387389	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	960	
S18	09:00		387018	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	43	960	
S19	09:30		401308	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	959	
S20	10:00		323873	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	958	
S21	10:30		349922	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	958	
S22	11:00		403752	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	958	
S23	11:30		389582	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	959	
S24	12:00		400348	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	958	
S25	12:30		405060	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	958	
S26	13:00		397316	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	959	
S27	13:30		393128	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	958	
S28	14:00		400674	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	957	
S29	14:30		348981	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	51	957	
S30	15:00		368037	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	956	
S31	15:30		400941	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	956	
S32	16:00		402981	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	956	
S33	16:30		324397	0.6	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	956	
S34	17:00		331050	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	956	
S35	17:30		395266	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	956	
S36	18:00		396710	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	50	957	
S37	18:30		404147	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	957	
S38	19:00		397507	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	957	
S39	19:30		394439	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	958	
S40	20:00		384236	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	958	
S41	20:30		391435	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	959	
S42	21:00		404853	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	959	
S43	21:30		390588	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	959	
S44	22:00		396649	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	959	
S45	22:30		389011	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	960	
S46	23:00		340783	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	39	960	
S47	23:30		385374	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	960	
S48	24:00		345876	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
DAV Average/ Sum			384269	0.5	4.33	5	0.0	0.2	1.84	5	0.0	45	959	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			323873	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	38	956	
Time			10:00	01:00	23:00	00:30	00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	23:30	16:30	
HAV Max (steady state)			405060	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	960	
Time			12:30	19:00	16:00	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	16:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.