

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		393908	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	961	
S02	01:00		393692	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	44	961	
S03	01:30		389128	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	961	
S04	02:00		384717	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	961	
S05	02:30		364224	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	44	961	
S06	03:00		381312	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	44	961	
S07	03:30		389041	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	961	
S08	04:00		496563	1.0 R	0.26	15	0.0	1.0	0.25	15	0.0	46	961	
S09	04:30		415617	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	41	961	
S10	05:00		354868	0.7	0.12	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	961	
S11	05:30		378828	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	961	
S12	06:00		438342	0.9	0.19	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	39	961	
S13	06:30		444487	2.1 R	0.47	15	0.0	1.5	0.32	15	0.0	55	960	
S14	07:00		466432	2.0 R	0.47	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	56	960	
S15	07:30		471682	2.2 R	0.52	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	50	961	
S16	08:00		396954	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	45	961	
S17	08:30		379659	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	38	961	
S18	09:00		320792	0.5	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	961	
S19	09:30		306696	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	36	961	
S20	10:00		298638	0.6	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	960	
S21	10:30		302127	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	959	
S22	11:00		315524	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	960	
S23	11:30		313550	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	960	
S24	12:00		381969	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S25	12:30		396764	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S26	13:00		327830	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	960	
S27	13:30		313013 *	0.4 *	0.07	15	0.0 *	0.2 *	0.03	15	0.0 *	42 *	960 *	
S28	14:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S29	14:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S30	15:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S31	15:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S32	16:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S33	16:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S34	17:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum			27 Stat.	378384	0.7	3.87	5	0.0	0.3	1.90	5	0.0	43	961
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				298638	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	36	959
Time				10:00	09:30	09:30	00:30	01:00	09:30	00:30	00:30	09:30	10:30	
HAV Max (steady state)				496563	2.2	0.52	15	0.0	1.5	0.32	15	0.0	56	961
Time				04:00	07:30	07:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	07:00	02:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 13.5, Steady Op Hours: 13.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.