

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S02	01:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S03	01:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S04	02:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S05	02:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S06	03:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S07	03:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S08	04:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S09	04:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S10	05:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S11	05:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S12	06:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S13	06:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S14	07:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S16	08:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S17	08:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S18	09:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S19	09:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S20	10:00		887122	----	----	----	----	0.8	0.27	15	0.0	3.0	1.33	50	0.0	29	971	
S21	10:30		672733	----	----	----	----	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.99	50	0.0	31	971	
S22	11:00		672886	2	0.61	----	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.99	50	0.0	31	971
S23	11:30		678467	61	20.64	----	----	0	0.4	0.15	15	0.0	4.7	1.58	50	0.0	32	971
S24	12:00		671291	340 R	114.26	----	----	0	0.4	0.14	15	0.0	12.6 R	4.22	50	0.0	40	970
S25	12:30		646448	870 R	281.30	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	7.3	3.01	50	0.0	55	969
S26	13:00		619717	73.46	23.7	----	----	0	0.3	0.13	15	0.0	3.07	1.03	50	0.0	56	969
S27	13:30		613728	596 R	182.90	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.6	1.42	50	0.0	57	969
S28	14:00		614227	202	62.17	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	64	968
S29	14:30		629968	425 R	133.72	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.9	2.19	50	0.0	58	968
S30	15:00		635916	527 R	167.51	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	62	967
S31	15:30		611872	137	42.06	----	----	0	0.11	0.4	15	0.0	3.6	1.0	50	0.0	57	968
S32	16:00		610272	540 R	164.62	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	58	968
S33	16:30		626827	246	77.10	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.13	50	0.0	60	967
S34	17:00		613018	568 R	174.21	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.2	1.59	50	0.0	59	968
S35	17:30		621538	412 R	128.02	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	64	967
S36	18:00		595631	30	8.94	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	6.7	2.00	50	0.0	53	968
S37	18:30		665676	22	7.28	----	----	0	0.11	0.5	15	0.0	4.5	1.49	50	0.0	47	969
S38	19:00		800145	19	7.80	----	----	0	0.3	0.13	15	0.0	4.4	1.77	50	0.0	43	970
S39	19:30		818948	6	2.30	----	----	0	0.4	0.15	15	0.0	3.1	1.27	50	0.0	38	970
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S44	22:00		672929	407 R	136.96	----	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.7	1.59	50	0.0	40	970
S45	22:30		614650	609 R	187.06	----	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.7	1.14	50	0.0	56	969
S46	23:00		598696	216	64.59	----	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.07	50	0.0	57	969
S47	23:30		624187	469 R	146.48	----	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.4	1.38	50	0.0	61	968
S48	24:00		631053	200	63.21	----	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.5	1.11	50	0.0	57	969
DAV Average/ Sum			657918	311	2247.18	----	----	0.4	3.50	5	0.0	4.8	39.03	50	0.0	51	969	
Availability in %			100.0 %	92.0 %	92.0 %	0.0 %	92.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			595631	2	0.61	0	0	0.3	0.10	15	0.0	2.9	0.97	50	0.0	29	967	
Time			18:00	11:00	11:00	11:00	11:00	17:00	17:00	10:00	10:00	11:00	15:00	10:00	10:00	10:00	17:30	
HAV Max (steady state)			887122	870	281.30	0	0	0.6	0.27	15	0.0	12.6	4.22	50	0.0	64	971	
Time			10:00	12:30	12:30	11:00	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00	12:00	12:00	10:00	10:00	17:30	10:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 12.5, Steady Op Hours: 12.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.