

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp			
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar	
S01	00:30		621598	312	97.01	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.3	1.33	50	0.0	58	969			
S02	01:00		618330	275	85.16	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.4	1.37	50	0.0	61	968			
S03	01:30		597261	512 R	153.02	----	0	0.6	0.18	15	0.0	7.2	2.14	50	0.0	57	968			
S04	02:00		613891	90	27.70	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.3	1.33	50	0.0	51	969			
S05	02:30		620569	254	78.82	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.1	1.28	50	0.0	54	969			
S06	03:00		598071	546 R	163.39	----	0	0.6	0.19	15	0.0	7.0	2.10	50	0.0	56	968			
S07	03:30		625297	302	94.31	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	58	968			
S08	04:00		605511	313	94.73	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.7	1.43	50	0.0	53	969			
S09	04:30		607896	363 R	110.18	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.3	1.31	50	0.0	54	969			
S10	05:00		644937	92	29.72	----	0	0.6	0.21	15	0.0	3.9	1.26	50	0.0	53	969			
S11	05:30		635462	406 R	129.02	----	0	0.6	0.21	15	0.0	4.3	1.38	50	0.0	53	969			
S12	06:00		619687	153	47.39	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	56	968			
S13	06:30		633137	362 R	114.52	----	0	0.7	0.21	15	0.0	5.3	1.67	50	0.0	51	969			
S14	07:00		619660	234	72.57	----	0	0.7	0.20	15	0.0	5.1	1.59	50	0.0	52	969			
S15	07:30		622188	204	63.41	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	53	969			
S16	08:00		662131	158	52.17	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.0	0.99	50	0.0	54	969			
S17	08:30		654384	119	39.02	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	50	970			
S18	09:00		644754	25	8.12	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	55	969			
S19	09:30		601805	27	8.20	----	0	0.7	0.20	15	0.0	5.2	1.56	50	0.0	51	969			
S20	10:00		624392	231	72.16	----	0	0.7	0.21	15	0.0	7.6	2.36	50	0.0	58	968			
S21	10:30		593702	210	62.48	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.8	1.12	50	0.0	66	968			
S22	11:00		679952	152	51.75	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.9	0.97	50	0.0	60	969			
S23	11:30		596684	221	65.81	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.4	1.30	50	0.0	59	969			
S24	12:00		627057	319	100.15	----	0	0.5	0.17	15	0.0	5.3	1.65	50	0.0	60	969			
S25	12:30		648714	408 R	132.37	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	59	969			
S26	13:00		622200	103	31.98	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	65	968			
S27	13:30		610602	367 R	112.07	----	0	0.4	0.13	15	0.0	10.0 R	3.06	50	0.0	66	968			
S28	14:00		620405	152	47.07	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	61	968			
S29	14:30		628357	124	38.83	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	60	968			
S30	15:00		607102	29	8.89	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	58	968			
S31	15:30		596423	184	54.73	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.7	1.41	50	0.0	65	967			
S32	16:00		631958	524 R	165.62	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.2	1.32	50	0.0	65	967			
S33	16:30		620081	199	61.73	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.5	1.07	50	0.0	64	968			
S34	17:00		629285	277	87.10	----	0	0.2	0.08	15	0.0	5.7	1.78	50	0.0	63	967			
S35	17:30		616600	443 R	136.43	----	0	0.2	0.08	15	0.0	4.1	1.27	50	0.0	67	967			
S36	18:00		581472	17	5.06	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.5	0.73	50	0.0	60	968			
S37	18:30		660004	10	3.39	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.4	0.80	50	0.0	52	970			
S38	19:00		782299	8	3.11	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.99	50	0.0	47	970			
S39	19:30		764792	1	0.31	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.6	1.00	50	0.0	45	971			
S40	20:00		775601	0	0.00	----	0	0.3	0.13	15	0.0	2.6	1.00	50	0.0	43	971			
S41	20:30		781242	0	0.00	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.6	1.02	50	0.0	42	972			
S42	21:00		785070	0	0.00	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.8	1.11	50	0.0	41	972			
S43	21:30		796047	0	0.00	----	0	0.4	0.17	15	0.0	2.7	1.07	50	0.0	39	972			
S44	22:00		783604	176	68.87	----	0	0.5	0.18	15	0.0	4.1	1.60	50	0.0	43	972			
S45	22:30		652839	108	35.35	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.3	1.07	50	0.0	48	972			
S46	23:00		651881	111	36.29	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.86	50	0.0	51	971			
S47	23:30		661876	160	52.84	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.95	50	0.0	51	971			
S48	24:00		638290	118	37.70	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.4	1.09	50	0.0	50	971			
DAV Average/ Sum			48 Stat.	648231	196	2940.56	----	E	196	0.5	7.72	5	0.0	4.0	61.13	50	0.0	55	969	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)				581472	0	0.00		0	0.2	0.07	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	39	967		
Time				18:00	20:00	20:00	00:30	18:30	18:00	00:30	00:30	18:30	18:00	00:30	00:30	21:30	16:00			
HAV Max (steady state)				796047	546	165.62		0	0.7	0.22	15	0.0	10.0	3.06	50	0.0	67	972		
Time				21:30	03:00	16:00	00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	17:30	21:30			
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanje

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.