

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		346372	159	27.54	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	38	935	
S02	01:00		344520	150	25.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	41 R	935	
S03	01:30		346963	288 R	49.97	----	0	0.2	0.03	15	0.0	5.3	0.93	50	0.0	38	935	
S04	02:00		352231	65	11.51	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	35	934	
S05	02:30		348739	165	28.76	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	36	934	
S06	03:00		346956	312 R	54.17	----	0	0.2	0.04	15	0.0	5.0	0.87	50	0.0	37	934	
S07	03:30		347478	142	24.70	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	38	934	
S08	04:00		348623	151	26.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	36	935	
S09	04:30		349514	165	28.92	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	36	935	
S10	05:00		349832	55	9.63	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	35	934	
S11	05:30		348413	225	39.21	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	35	935	
S12	06:00		344532	108	18.58	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	36	935	
S13	06:30		350969	159	27.89	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	34	934	
S14	07:00		351197	89	15.59	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	35	934	
S15	07:30		349516	91	15.85	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	35	934	
S16	08:00		348701	82	14.22	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	36	934	
S17	08:30		353383	64	11.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	33	934	
S18	09:00		350103	93	16.25	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	36	935	
S19	09:30		347171	13	2.33	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.1	0.72	50	0.0	36	935	
S20	10:00		343533	136	23.39	----	0	0.3	0.05	15	0.0	5.8	0.99	50	0.0	41 R	935	
S21	10:30		339684	123	20.97	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	46 R	936	
S22	11:00		344146	78	13.39	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	42 R	935	
S23	11:30		342874	145	24.82	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.9	0.66	50	0.0	42 R	936	
S24	12:00		342902	142	24.29	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	43 R	936	
S25	12:30		344202	204	35.12	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	42 R	936	
S26	13:00		338754	86	14.54	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	46 R	936	
S27	13:30		337376	191	32.15	----	0	0.4	0.06	15	0.0	6.6	1.11	50	0.0	49 R	936	
S28	14:00		340844	90	15.40	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	45 R	935	
S29	14:30		341924	95	16.30	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	935	
S30	15:00		349123	25	4.36	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	41 R	936	
S31	15:30		346184	134	23.18	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	43 R	937	
S32	16:00		347773	257 R	44.69	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	42 R	937	
S33	16:30		347943	102	17.82	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	42 R	937	
S34	17:00		349092	102	17.74	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.4	0.60	50	0.0	41 R	937	
S35	17:30		346834	212	36.78	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	43 R	937	
S36	18:00		350122	8	1.35	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40 R	937	
S37	18:30		357755	5	0.94	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	37	939	
S38	19:00		358131	4	0.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	939	
S39	19:30		358918	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	940	
S40	20:00		361256	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	35	940	
S41	20:30		363388	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	34	940	
S42	21:00		364478	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	33	941	
S43	21:30		366629	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	32	941	
S44	22:00		357005	88	15.78	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	33	938	
S45	22:30		353489	38	6.69	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	34	937	
S46	23:00		352586	73	12.90	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	34	937	
S47	23:30		352809	96	17.01	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	937	
S48	24:00		350998	40	7.06	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	33	937	
DAV Average/ Sum			349499	105	875.92	----	E	105	0.2	2.04	5	0.0	3.0	25.38	50	0.0	38	936
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			337376	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	32	934	
Time			13:30	19:30			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	21:30	07:00	
HAV Max (steady state)			366629	312	54.17		0	0.5	0.08	15	0.0	6.6	1.11	50	0.0	49	941	
Time			21:30	03:00	03:00		00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	13:30	21:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		27	
S19	09:30		27	
S20	10:00		27	
S21	10:30		28	
S22	11:00		29	
S23	11:30		30	
S24	12:00		31	
S25	12:30		32	
S26	13:00		32	
S27	13:30		33	
S28	14:00		34	
S29	14:30		35	
S30	15:00		35	
S31	15:30		35	
S32	16:00		35	
S33	16:30		35	
S34	17:00		35	
S35	17:30		35	
S36	18:00		35	
S37	18:30		34	
S38	19:00		33	
S39	19:30		31	
S40	20:00		30	
S41	20:30		29	
S42	21:00		28	
S43	21:30		28	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			07:30	
HAV Max (steady state)			35	
Time			15:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.