

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		325312	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	39	962	
S02	01:00		322649	1.0	0.16	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	37	962	
S03	01:30		400103	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	961	
S04	02:00		384565	0.6	0.11	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	36	962	
S05	02:30		393982	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	37	962	
S06	03:00		396958	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	34	962	
S07	03:30		386453	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	34	961	
S08	04:00		389883	0.4	0.08	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	38	961	
S09	04:30		390086	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	961	
S10	05:00		398504	0.8	0.16	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	962	
S11	05:30		394250	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	962	
S12	06:00		399810	0.5	0.10	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	42	961	
S13	06:30		397287	0.5	0.10	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	43	962	
S14	07:00		403511	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	961	
S15	07:30		391809	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	961	
S16	08:00		403699	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	962	
S17	08:30		353186	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	962	
S18	09:00		317730	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	961	
S19	09:30		468116	1.1 R	0.26	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	52	961	
S20	10:00		459578	1.5 R	0.34	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	60	960	
S21	10:30		445762	1.8 R	0.40	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	960	
S22	11:00		401385	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	960	
S23	11:30		445151	1.6 R	0.36	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	53	960	
S24	12:00		456401	2.8 R	0.63	15	0.0	2.0 R	0.47	15	0.0	69 R	960	
S25	12:30		479177	1.7 R	0.41	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	62	960	
S26	13:00		441360	1.3 R	0.29	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	53	960	
S27	13:30		465401	2.6 R	0.61	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	65	960	
S28	14:00		468515	2.7 R	0.64	15	0.0	2.7 R	0.63	15	0.0	58	959	
S29	14:30		400163	1.3 R	0.27	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	53	958	
S30	15:00		456388	1.9 R	0.44	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	57	958	
S31	15:30		462288	2.8 R	0.65	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	69 R	958	
S32	16:00		436831	2.6 R	0.56	15	0.0	2.8 R	0.61	15	0.0	61	958	
S33	16:30		422553	2.2 R	0.47	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	56	959	
S34	17:00		455352	3.7 R	0.84	15	0.0	2.2 R	0.51	15	0.0	69 R	959	
S35	17:30		484724	3.1 R	0.74	15	0.0	1.7 R	0.40	15	0.0	62	959	
S36	18:00		414210	1.8 R	0.36	15	0.0	1.9 R	0.40	15	0.0	54	960	
S37	18:30		457233	2.4 R	0.55	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	60	960	
S38	19:00		462633	3.6 R	0.84	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	71 R	960	
S39	19:30		441789	1.9 R	0.42	15	0.0	1.6	0.36	15	0.0	58	961	
S40	20:00		395540	1.7 R	0.34	15	0.0	1.7 R	0.34	15	0.0	51	961	
S41	20:30		382186	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	962	
S42	21:00		324357	0.5	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	963	
S43	21:30		394726	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	40	963	
S44	22:00		394019	0.7	0.13	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	38	963	
S45	22:30		385012	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	963	
S46	23:00		395000	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	38	963	
S47	23:30		443974	1.1 R	0.25	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	41	964	
S48	24:00		446954	3.0 R	0.67	15	0.0	2.6 R	0.59	15	0.0	58	964	
DAV Average/ Sum			413261	1.3	13.81	5	0.0	0.8	8.23	5	0.0	49	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			317730	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	34	958	
Time			09:00	03:00	00:30	00:30	00:30	02:30	00:30	00:30	00:30	03:30	15:30	
HAV Max (steady state)			484724	3.7	0.84	15	0.0	2.8	0.63	15	0.0	71	964	
Time			17:30	17:00	19:00	00:30	00:30	16:00	14:00	00:30	00:30	19:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.