

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		639296	117	37.49	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	51	972	
S02	01:00		632247	138	43.68	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	48	972	
S03	01:30		641082	294	94.20	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.8	1.21	50	0.0	50	972	
S04	02:00		651651	299	97.38	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	50	972	
S05	02:30		630597	49	15.31	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	51	972	
S06	03:00		641086	202	64.82	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	49	972	
S07	03:30		619106	165	50.96	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.9	1.22	50	0.0	49	972	
S08	04:00		649230	97	31.59	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	51	972	
S09	04:30		597220	12	3.53	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.4	1.32	50	0.0	47	972	
S10	05:00		624191	428 R	133.53	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.8	1.20	50	0.0	45	973	
S11	05:30		611997	377 R	115.34	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	50	972	
S12	06:00		598524	8	2.52	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	49	972	
S13	06:30		651472	8	2.56	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	42	973	
S14	07:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N
S15	07:30	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N
S16	08:00	--	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N	----	N
S17	08:30		636222	52	16.43	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.5 *	1.12	50	0.0 *	30	975	
S18	09:00		699915	37	12.92	----	0	0.6	0.22	15	0.0	3.2	1.12	50	0.0	42	973	
S19	09:30		673505	186	62.76	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.9	0.98	50	0.0	43	973	
S20	10:00		623276	48	15.01	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	48	973	
S21	10:30		623931	115	35.79	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	46	973	
S22	11:00		630913	143	44.98	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	53	973	
S23	11:30		634804	184	58.31	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	58	972	
S24	12:00		618672	142	43.94	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	55	973	
S25	12:30		622109	122	37.93	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	56	973	
S26	13:00		639850	186	59.59	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	55	973	
S27	13:30		626560	86	26.89	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	57	973	
S28	14:00		630434	284	89.66	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	60	972	
S29	14:30		632967	139	44.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	61	972	
S30	15:00		663389	180	59.76	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.67	50	0.0	58	973	
S31	15:30		616132	126	38.75	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	58	973	
S32	16:00		622410	94	29.40	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	60	972	
S33	16:30		614295	217	66.78	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.7	1.14	50	0.0	61	972	
S34	17:00		667185	467 R	155.87	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.9	0.96	50	0.0	58	972	
S35	17:30		636972	76	24.21	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	58	972	
S36	18:00		657122	126	41.52	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.85	50	0.0	55	973	
S37	18:30		663213	174	57.80	----	0	0.3	0.12	15	0.0	1.8	0.61	50	0.0	57	973	
S38	19:00		619186	72	22.27	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	58	973	
S39	19:30		620829	8	2.43	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	50	974	
S40	20:00		682696	7	2.52	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.9	0.64	50	0.0	44	974	
S41	20:30		789967	4	1.48	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.2	0.87	50	0.0	41	975	
S42	21:00		671756	110	37.10	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.0	1.01	50	0.0	42	975	
S43	21:30		679138	106	35.86	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.79	50	0.0	46	974	
S44	22:00		657546	43	14.11	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	50	974	
S45	22:30		638364	211	67.41	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	52	974	
S46	23:00		614873	180	55.44	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	57	973	
S47	23:30		622073	256	79.72	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	53	974	
S48	24:00		602926	316	95.14	----	0	0.6	0.17	15	0.0	5.2	1.56	50	0.0	55	974	
DAV Average/ Sum			640465	149	2128.83	----	E	149	0.5	6.96	5	0.0	2.7	38.26	50	0.0	51	973
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			597220	4	1.48		0	0.3	0.09	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	30	972	
Time			04:30	20:30	20:30		00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	08:30	16:30	
HAV Max (steady state)			789967	467	155.87		0	0.7	0.22	15	0.0	5.2	1.56	50	0.0	61	975	
Time			20:30	17:00	17:00		00:30	08:30	09:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	14:30	21:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 22.5, Steady Op Hours: 22.5

Legend

Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.