

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		643432	715 R	229.98	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.4	1.43	50	0.0	59	972	
S02	01:00		633057	433 R	137.12	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	63	971	
S03	01:30		642952	375 R	120.45	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.5	1.43	50	0.0	55	972	
S04	02:00		624410	338 R	105.42	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	57	972	
S05	02:30		615469	7	2.04	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	46	973	
S06	03:00		625320	8	2.60	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	42	973	
S07	03:30		663029	285	94.63	----	0	0.6	0.20	15	0.0	1.9	0.65	50	0.0	42	973	
S08	04:00		633981	527 R	167.12	----	0	0.6	0.20	15	0.0	6.2	1.98	50	0.0	50	972	
S09	04:30		622366	276	85.93	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.4	1.37	50	0.0	49	972	
S10	05:00		613412	13	4.06	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	44	972	
S11	05:30		656359	126	41.19	----	0	0.6	0.21	15	0.0	1.9	0.64	50	0.0	43	973	
S12	06:00		618756	358 R	110.81	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	45	972	
S13	06:30		622218	497 R	154.75	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.5	1.10	50	0.0	51	971	
S14	07:00		639492	180	57.45	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.0	0.85	50	0.0	49	972	
S15	07:30		621100	46	14.27	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	49	972	
S16	08:00		646682	707 R	228.44	----	0	0.7	0.23	15	0.0	4.4	1.43	50	0.0	48	972	
S17	08:30		623687	389 R	121.39	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	52	972	
S18	09:00		632289	189	59.71	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	51	972	
S19	09:30		637063	487 R	155.06	----	0	0.7	0.23	15	0.0	3.4	1.09	50	0.0	56	971	
S20	10:00		641151	270	86.42	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	56	971	
S21	10:30		635226	192	61.13	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	51	972	
S22	11:00		621848	582 R	180.87	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	56	971	
S23	11:30		608865	381 R	115.98	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	61	970	
S24	12:00		611986	659 R	201.50	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	63	970	
S25	12:30		613016	156	47.72	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	56	970	
S26	13:00		653297	370 R	120.91	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	56	970	
S27	13:30		590751	18	5.44	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.81	50	0.0	56	969	
S28	14:00		632683	331	104.58	----	0	0.3	0.11	15	0.0	4.2	1.34	50	0.0	55	969	
S29	14:30		634012	583 R	184.87	----	0	0.4	0.11	15	0.0	6.5	2.05	50	0.0	65	968	
S30	15:00		632924	582 R	184.33	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	68 R	968	
S31	15:30		633222	357 R	113.08	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	64	968	
S32	16:00		627152	593 R	186.09	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	67	967	
S33	16:30		604464	55	16.52	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	63	968	
S34	17:00		619590	37	11.55	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.2	0.98	50	0.0	55	968	
S35	17:30		635005	535 R	169.86	----	0	0.2	0.07	15	0.0	5.1	1.63	50	0.0	62	968	
S36	18:00		635345	353 R	112.05	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	63	967	
S37	18:30		609454	140	42.76	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	59	968	
S38	19:00		642089	222	71.36	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.5	1.75	50	0.0	57	969	
S39	19:30		650028	360 R	116.85	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	63	968	
S40	20:00		636788	157	49.87	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	60	968	
S41	20:30		645664	338 R	109.20	----	0	0.4	0.14	15	0.0	6.5	2.11	50	0.0	59	969	
S42	21:00		601932	21	6.47	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	55	969	
S43	21:30		639122	90	28.74	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	49	970	
S44	22:00		609711	109	33.27	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	52	970	
S45	22:30		635780	501 R	159.25	----	0	0.5	0.17	15	0.0	5.1	1.63	50	0.0	55	969	
S46	23:00		632553	671 R	212.35	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	61	969	
S47	23:30		619593	128	39.79	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	56	969	
S48	24:00		652156	525 R	171.16	----	0	0.6	0.20	15	0.0	5.9	1.93	50	0.0	55	969	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	629593	318	4836.42	----	E	318	0.5	7.90	5	0.0	3.1	47.62	50	0.0	55	970
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			590751	7	2.04		0	0.2	0.06	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	42	967	
Time			13:30	02:30	02:30		00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	13:00	12:30	00:30	00:30	03:00	18:00	
HAV Max (steady state)			663029	715	229.98		0	0.7	0.23	15	0.0	6.5	2.11	50	0.0	68	973	
Time			03:30	00:30	00:30		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	15:00	03:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.