

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		342816	399 R	68.32	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	43 R	934		
S02	01:00		343547	139	23.80	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	44 R	934		
S03	01:30		344417	284 R	48.86	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	42 R	934		
S04	02:00		342894	190	32.56	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	44 R	934		
S05	02:30		345100	280 R	48.24	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	42 R	933		
S06	03:00		340319	350 R	59.50	----	0	0.4	0.06	15	0.0	4.2	0.71	50	0.0	46 R	933		
S07	03:30		347752	12	2.12	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	41 R	933		
S08	04:00		345453	164	28.30	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	41 R	933		
S09	04:30		345636	85	14.71	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	41 R	933		
S10	05:00		345429	82	14.11	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	42 R	933		
S11	05:30		342543	187	32.07	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	45 R	933		
S12	06:00		346893	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	41 R	932		
S13	06:30		351149	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	38	932		
S14	07:00		355589	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	34	932		
S15	07:30		357870	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	32	932		
S16	08:00		358762	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	32	933		
S17	08:30		356848	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.4	0.60	50	0.0	32	933		
S18	09:00		360314	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.4	0.61	50	0.0	31	933		
S19	09:30		360426	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.5	0.62	50	0.0	31	933		
S20	10:00		352954	347 R	61.28	----	0	0.2	0.03	15	0.0	6.4	1.12	50	0.0	36	933		
S21	10:30		347896	155	26.98	----	0	0.1	0.02	15	0.0	6.9	1.20	50	0.0	41 R	933		
S22	11:00		353364	0	0.00	----	0	0.1	0.01	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	37	933		
S23	11:30		351731	183	32.26	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.3	0.58	50	0.0	37	933		
S24	12:00		341879	73	12.40	----	0	0.1	0.03	15	0.0	4.3	0.74	50	0.0	44 R	931		
S25	12:30		338462	305 R	51.62	----	0	0.2	0.03	15	0.0	6.8	1.15	50	0.0	46 R	931		
S26	13:00		334288	294 R	49.13	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	51 R	931		
S27	13:30		330810	311 R	51.51	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.4	0.72	50	0.0	54 R	931		
S28	14:00		328269	306 R	50.30	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.3	0.53	50	0.0	56 R	931		
S29	14:30		338449	4	0.61	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	47 R	930		
S30	15:00		338180	26	4.33	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	45 R	930		
S31	15:30		338852	6	0.95	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	45 R	930		
S32	16:00		337470	220	37.17	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	46 R	930		
S33	16:30		338251	119	20.08	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	48 R	931		
S34	17:00		338210	86	14.51	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	48 R	931		
S35	17:30		335894	161	27.11	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	50 R	931		
S36	18:00		341188	41	7.04	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	48 R	932		
S37	18:30		349432	27	4.71	----	0	0.2	0.03	15	0.0	5.1	0.89	50	0.0	44 R	934		
S38	19:00		354532	10	1.78	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	40	934		
S39	19:30		352699	5	0.90	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	40	933		
S40	20:00		355103	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	39	933		
S41	20:30		356080	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	37	934		
S42	21:00		356722	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	934		
S43	21:30		357166	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	37	933		
S44	22:00		348588	40	6.94	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	36	929		
S45	22:30		343046	201	34.48	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	41 R	929		
S46	23:00		341359	28	4.78	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	929		
S47	23:30		339350	134	22.69	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	44 R	929		
S48	24:00		339267	109	18.50	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	45 R	929		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	346109	112	914.67	----	E	112	0.2	1.66	5	0.0	3.1	25.91	50	0.0	42	932
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				328269	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	31	929	
Time				14:00	06:00	06:00		00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	21:30	24:00	00:30	00:30	09:30	22:00	
HAV Max (steady state)				360426	399	68.32		0	0.4	0.07	15	0.0	6.9	1.20	50	0.0	56	934	
Time				09:30	00:30	00:30		00:30	04:00	04:00	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	14:00	18:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		26	
S19	09:30		26	
S20	10:00		27	
S21	10:30		27	
S22	11:00		28	
S23	11:30		29	
S24	12:00		29	
S25	12:30		30	
S26	13:00		31	
S27	13:30		33	
S28	14:00		34	
S29	14:30		35	
S30	15:00		35	
S31	15:30		35	
S32	16:00		35	
S33	16:30		35	
S34	17:00		35	
S35	17:30		35	
S36	18:00		35	
S37	18:30		34	
S38	19:00		32	
S39	19:30		31	
S40	20:00		30	
S41	20:30		28	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		28	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			08:30	
HAV Max (steady state)			35	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.