

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		481164	3.1 R	0.74	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	52	964	
S02	01:00		421799	1.0 R	0.22	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	964	
S03	01:30		466361	3.1 R	0.72	15	0.0	2.0 R	0.47	15	0.0	57	964	
S04	02:00		496034	3.8 R	0.95	15	0.0	3.0 R	0.74	15	0.0	52	964	
S05	02:30		417363	0.9	0.19	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	964	
S06	03:00		475499	2.3 R	0.55	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	48	965	
S07	03:30		455249	2.4 R	0.56	15	0.0	2.1 R	0.48	15	0.0	58	964	
S08	04:00		434775	1.8 R	0.40	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	51	964	
S09	04:30		450872	3.2 R	0.72	15	0.0	1.9 R	0.43	15	0.0	54	965	
S10	05:00		476352	1.7 R	0.40	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	57	964	
S11	05:30		408692	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	46	965	
S12	06:00		342790	1.1 R	0.19	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	43	965	
S13	06:30		301232	0.6	0.10	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	40	965	
S14	07:00		303041	0.6	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	965	
S15	07:30		317057	0.8	0.12	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	965	
S16	08:00		309432	0.9	0.14	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	45	965	
S17	08:30		370451	0.8	0.15	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	965	
S18	09:00		383785	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	965	
S19	09:30		319314	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	965	
S20	10:00		386441	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	965	
S21	10:30		445953	3.4 R	0.76	15	0.0	1.6	0.35	15	0.0	55	964	
S22	11:00		467546	1.9 R	0.45	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	57	964	
S23	11:30		428269	0.7	0.15	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	964	
S24	12:00		436112	1.2 R	0.26	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	50	965	
S25	12:30		456621	4.5 R	1.04	15	0.0	2.8 R	0.65	15	0.0	67	964	
S26	13:00		491277	0.8	0.20	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	59	964	
S27	13:30		478389	0.7	0.17	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	50	964	
S28	14:00		452833	2.8 R	0.63	15	0.0	2.0 R	0.45	15	0.0	59	964	
S29	14:30		479647	2.0 R	0.49	15	0.0	3.5 R	0.83	15	0.0	61	964	
S30	15:00		505460	0.9	0.22	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	56	964	
S31	15:30		457884	3.6 R	0.81	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	63	963	
S32	16:00		489408	1.5 R	0.36	15	0.0	1.7 R	0.41	15	0.0	61	963	
S33	16:30		458712	3.2 R	0.73	15	0.0	3.5 R	0.80	15	0.0	64	963	
S34	17:00		469009	1.7 R	0.41	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	67	963	
S35	17:30		481269	0.9	0.21	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	59	963	
S36	18:00		463081	2.5 R	0.59	15	0.0	2.3 R	0.53	15	0.0	66	964	
S37	18:30		483201	2.9 R	0.70	15	0.0	3.8 R	0.91	15	0.0	62	963	
S38	19:00		407008	1.3 R	0.26	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	964	
S39	19:30		461351	2.9 R	0.66	15	0.0	1.2	0.28	15	0.0	65	965	
S40	20:00		484248	1.3 R	0.32	15	0.0	1.7	0.40	15	0.0	64	965	
S41	20:30		419127	1.1 R	0.24	15	0.0	1.6	0.34	15	0.0	51	966	
S42	21:00		359510	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	966	
S43	21:30		317038	0.6	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	966	
S44	22:00		384210	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	46	966	
S45	22:30		467512	3.0 R	0.69	15	0.0	2.6 R	0.61	15	0.0	52	966	
S46	23:00		487872	0.8	0.20	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	53	966	
S47	23:30		441714	2.4 R	0.52	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	50	967	
S48	24:00		461259	2.7 R	0.63	15	0.0	2.1 R	0.49	15	0.0	64	967	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	430275	1.7	18.66	5	0.2	1.2	12.97	5	0.0	53	965
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				301232	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	963
Time				06:30	09:30	00:30	00:30	09:00	07:00	00:30	00:30	09:30	16:30	
HAV Max (steady state)				505460	4.5	1.04	15	0.0	3.8	0.91	15	0.0	67	967
Time				15:00	12:30	00:30	12:30	18:30	18:30	00:30	00:30	12:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.