

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		444953	1.6 R	0.35	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	51	967	
S02	01:00		465584	3.0 R	0.69	15	0.0	1.9 R	0.45	15	0.0	52	967	
S03	01:30		474833	2.3 R	0.54	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	64	966	
S04	02:00		437472	1.3 R	0.29	15	0.0	1.1	0.23	15	0.0	53	967	
S05	02:30		423195	1.9 R	0.39	15	0.0	1.6	0.34	15	0.0	50	967	
S06	03:00		451418	2.9 R	0.65	15	0.0	2.5 R	0.56	15	0.0	62	966	
S07	03:30		458155	0.7	0.16	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	52	967	
S08	04:00		431738	1.8 R	0.39	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	49	967	
S09	04:30		460246	3.4 R	0.79	15	0.0	1.9 R	0.43	15	0.0	63	966	
S10	05:00		470010	2.0 R	0.48	15	0.0	2.6 R	0.61	15	0.0	60	967	
S11	05:30		437232	1.5 R	0.33	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	967	
S12	06:00		446604	4.0 R	0.89	15	0.0	3.7 R	0.82	15	0.0	62	966	
S13	06:30		440050	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	56	966	
S14	07:00		383725	1.4 R	0.27	15	0.0	1.3	0.24	15	0.0	46	966	
S15	07:30		374646	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	966	
S16	08:00		372615	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	43	967	
S17	08:30		382791	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	967	
S18	09:00		365780	0.7	0.14	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	42	967	
S19	09:30		372892	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	966	
S20	10:00		334056	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	966	
S21	10:30		365825	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	965	
S22	11:00		374448	0.9	0.17	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	51	964	
S23	11:30		374979	0.7	0.13	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	964	
S24	12:00		393134	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	964	
S25	12:30		382351	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	964	
S26	13:00		383002	0.7	0.13	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	49	964	
S27	13:30		380954	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	964	
S28	14:00		363975	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	963	
S29	14:30		372271	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	962	
S30	15:00		380535	0.7	0.14	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	51	962	
S31	15:30		382686	0.2	0.15	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	962	
S32	16:00		384193	0.7	0.14	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	962	
S33	16:30		374718	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	962	
S34	17:00		330608	0.7	0.11	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	50	962	
S35	17:30		398322	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	962	
S36	18:00		362890	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	963	
S37	18:30		308314	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	55	963	
S38	19:00		316855	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	964	
S39	19:30		310748	0.5	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	964	
S40	20:00		316653	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	964	
S41	20:30		311197	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	964	
S42	21:00		318958	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	965	
S43	21:30		357265	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	965	
S44	22:00		374571	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	965	
S45	22:30		347758	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	965	
S46	23:00		368104	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	36	965	
S47	23:30		386363	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	966	
S48	24:00		374471	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	38	965	
DAV Average/ Sum			385919	1.0	9.86	5	0.0	0.7	6.90	5	0.0	49	965	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			308314	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	36	962	
Time			18:30	24:00	20:30	00:30	00:30	24:00	22:30	00:30	00:30	23:00	16:30	
HAV Max (steady state)			474833	4.0	0.89	15	0.0	3.7	0.82	15	0.0	64	967	
Time			01:30	06:00	06:00	00:30	00:30	06:00	06:00	00:30	00:30	01:30	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.