

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		385564	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	965	
S02	01:00		394766	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	965	
S03	01:30		377009	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	41	965	
S04	02:00		384141	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	965	
S05	02:30		392002	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	965	
S06	03:00		349294	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	965	
S07	03:30		308643	0.5	0.08	15	0.0	0.5	0.4	0.06	15	0.0	42	965
S08	04:00		378381	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	965	
S09	04:30		382041	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	965	
S10	05:00		384573	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	965	
S11	05:30		388964	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	39	965	
S12	06:00		385074	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	965	
S13	06:30		312094	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	964	
S14	07:00		367715	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	964	
S15	07:30		393544	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	42	964	
S16	08:00		408300	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	43	964	
S17	08:30		376138	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	964	
S18	09:00		384342	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	42	964	
S19	09:30		378439	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	42	963	
S20	10:00		384987	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	964	
S21	10:30		390212	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	963	
S22	11:00		383616	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	962	
S23	11:30		399728	0.6	0.13	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	962	
S24	12:00		400841	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	962	
S25	12:30		377066	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	961	
S26	13:00		374634	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	961	
S27	13:30		376655	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	46	961	
S28	14:00		397292	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	47	960	
S29	14:30		347077	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	51	960	
S30	15:00		383942	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	959	
S31	15:30		398497	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	47	959	
S32	16:00		391778	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	959	
S33	16:30		375603	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	959	
S34	17:00		390125	0.7	0.13	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	959	
S35	17:30		389065	0.7	0.14	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	959	
S36	18:00		312350	0.6	0.09	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	49	960	
S37	18:30		303041	0.6	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	50	960	
S38	19:00		367128	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	961	
S39	19:30		384530	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	961	
S40	20:00		391590	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	961	
S41	20:30		393666	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	961	
S42	21:00		384519	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	961	
S43	21:30		385104	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.03	15	0.0	45	961	
S44	22:00		391849	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	46	962	
S45	22:30		384072	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	962	
S46	23:00		389986	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	962	
S47	23:30		399039	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	962	
S48	24:00		396304	0.6	0.13	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	45	962	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	378652	0.5	4.95	5	0.0	0.3	2.66	5	0.0	45	962
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			303041	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	959	
Time			18:30	04:30	04:30	00:30	00:30	04:30	06:30	00:30	00:30	04:30	17:00	
HAV Max (steady state)			408300	0.7	0.14	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	51	965	
Time			08:00	17:30	17:30	00:30	00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	14:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.