

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		404623	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	961	
S02	01:00		362602	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	962	
S03	01:30		337067	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	43	961	
S04	02:00		387680	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	961	
S05	02:30		377538	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	961	
S06	03:00		379494	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	961	
S07	03:30		390709	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	961	
S08	04:00		385223	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	42	961	
S09	04:30		388301	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	961	
S10	05:00		385434	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	961	
S11	05:30		383900	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	40	960	
S12	06:00		312519	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	960	
S13	06:30		326430	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	961	
S14	07:00		311817	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	961	
S15	07:30		366789	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	961	
S16	08:00		378844	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	35	961	
S17	08:30		351206	1.0 R	0.18	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	960	
S18	09:00		359810	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S19	09:30		392091	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	960	
S20	10:00		379509	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	40	960	
S21	10:30		392561	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S22	11:00		365555	0.9	0.17	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S23	11:30		395971	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	960	
S24	12:00		378923	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	44	960	
S25	12:30		394280	0.6	0.13	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	959	
S26	13:00		405128	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	959	
S27	13:30		403724	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	959	
S28	14:00		371850	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	959	
S29	14:30		394258	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	959	
S30	15:00		318748	0.5	0.09	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	45	958	
S31	15:30		415781	0.7	0.14	15	0.0	0.13	0.13	15	0.0	49	958	
S32	16:00		485621	1.4 R	0.33	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	53	958	
S33	16:30		497948	1.0 R	0.26	15	0.0	1.3	0.32	15	0.0	53	958	
S34	17:00		453246	0.8	0.18	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	958	
S35	17:30		466228	2.6 R	0.60	15	0.0	2.9 R	0.67	15	0.0	58	957	
S36	18:00		466921	1.6 R	0.37	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	67	957	
S37	18:30		487966	1.7 R	0.41	15	0.0	2.2 R	0.54	15	0.0	56	958	
S38	19:00		470591	1.4 R	0.32	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	51	958	
S39	19:30		470632	0.8	0.19	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	49	959	
S40	20:00		390912	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	43	959	
S41	20:30		357885	0.7	0.13	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	42	959	
S42	21:00		391831	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	959	
S43	21:30		380581	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	960	
S44	22:00		379181	0.7	0.13	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	960	
S45	22:30		385458	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	40	960	
S46	23:00		388988	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	960	
S47	23:30		382885	1.0 R	0.20	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	959	
S48	24:00		391393	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	960	
DAV Average/ Sum			392638	0.7	7.18	5	0.0	0.4	4.37	5	0.0	44	960	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			311817	0.5	0.08	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	35	957	
Time			07:00	06:30	07:00	00:30	00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	06:30	18:00	
HAV Max (steady state)			497948	2.6	0.60	15	0.0	2.9	0.67	15	0.0	67	962	
Time			16:30	17:30	17:30	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	18:00	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.