

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		386967	1.4 R	0.28	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	43	959	
S02	01:00		376928	0.6	0.11	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	44	959	
S03	01:30		381329	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	959	
S04	02:00		344661	1.5 R	0.26	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	959	
S05	02:30		381546	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	46	959	
S06	03:00		406954	1.5 R	0.31	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	959	
S07	03:30		389821	0.6	0.11	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	45	959	
S08	04:00		386086	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	958	
S09	04:30		392798	1.5 R	0.29	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	42	958	
S10	05:00		480127	0.7	0.17	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	41	958	
S11	05:30		501164	2.0 R	0.51	15	0.0	1.2	0.31	15	0.0	39	958	
S12	06:00		461078	3.5 R	0.81	15	0.0	4.1 R	0.95	15	0.0	54	957	
S13	06:30		484701	3.9 R	0.90	15	0.0	4.7 R	1.09	15	0.2	60	958	
S14	07:00		446342	0.8	0.18	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	47	957	
S15	07:30		404959	0.5	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	958	
S16	08:00		408605	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	42	958	
S17	08:30		394929	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	36	958	
S18	09:00		362199	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	34	958	
S19	09:30		282797	0.5	0.07	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	34	957	
S20	10:00		402525	1.7 R	0.34	15	0.0	3.6 R	0.72	15	0.0	34	957	
S21	10:30		367714	0.6	0.12	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	36	957	
S22	11:00		369837	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	39	955	
S23	11:30		348753	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	955	
S24	12:00		344401	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	956	
S25	12:30		379727	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	956	
S26	13:00		397547	0.5	0.11	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	40	956	
S27	13:30		378472	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	956	
S28	14:00		348850	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	956	
S29	14:30		337527	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	956	
S30	15:00		337706	0.6	0.10	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	46	954	
S31	15:30		354854	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	954	
S32	16:00		386141	0.5	0.10	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	41	954	
S33	16:30		390196	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	954	
S34	17:00		385718	0.6	0.11	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	43	953	
S35	17:30		480115	1.3 R	0.31	15	0.0	2.6 R	0.61	15	0.0	47	953	
S36	18:00		485564	1.1 R	0.26	15	0.0	1.3	0.32	15	0.0	55	953	
S37	18:30		451357	1.3 R	0.30	15	0.0	3.1 R	0.70	15	0.0	62	953	
S38	19:00		489594	1.1 R	0.26	15	0.0	4.1 R	1.00	15	0.0	54	954	
S39	19:30		371467	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	954	
S40	20:00		355963	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	954	
S41	20:30		349697	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	36	955	
S42	21:00		335850	0.5	0.08	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	34	955	
S43	21:30		327626	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	955	
S44	22:00		365025	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	956	
S45	22:30		363964	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	956	
S46	23:00		374716	0.5	0.09	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	38	956	
S47	23:30		391237	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	956	
S48	24:00		358880	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	956	
DAV Average/ Sum			389271	0.9	8.49	5	0.0	0.8	8.72	5	0.0	43	956	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			282797	0.4	0.07	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	34	953	
Time			09:30	20:30	09:30	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	21:00	18:00	
HAV Max (steady state)			501164	3.9	0.90	15	0.0	4.7	1.09	15	0.2	62	959	
Time			05:30	06:30	06:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	06:30	18:30	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.