

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		341454	6	0.99	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	42 R	928	
S02	01:00		343221	129	22.08	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	41 R	928	
S03	01:30		340987	113	19.30	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	43 R	928	
S04	02:00		338455	116	19.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	45 R	928	
S05	02:30		338293	189	31.95	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	45 R	929	
S06	03:00		338980	46	7.87	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	928	
S07	03:30		340444	148	25.25	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	44 R	928	
S08	04:00		342310	130	22.28	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	42 R	928	
S09	04:30		341368	41	7.04	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	42 R	928	
S10	05:00		342734	85	14.65	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	928	
S11	05:30		342336	108	18.50	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	41 R	927	
S12	06:00		341936	43	7.38	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	41 R	927	
S13	06:30		340919	121	20.57	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	43 R	927	
S14	07:00		342098	297 R	50.77	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	927	
S15	07:30		343135	22	3.85	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	41 R	927	
S16	08:00		344089	107	18.34	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	40 R	928	
S17	08:30		344006	66	11.38	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	40 R	927	
S18	09:00		342218	94	16.08	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	41 R	927	
S19	09:30		343326	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	41 R	927	
S20	10:00		343467	20	3.44	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40 R	927	
S21	10:30		341400	71	12.18	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	42 R	928	
S22	11:00		337763	62	10.44	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	928	
S23	11:30		338888	5	0.93	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	45 R	928	
S24	12:00		337593	117	19.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	45 R	927	
S25	12:30		336442	97	16.27	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	46 R	927	
S26	13:00		334817	22	3.75	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	48 R	927	
S27	13:30		334422	128	21.48	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	48 R	927	
S28	14:00		333569	119	19.87	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	49 R	927	
S29	14:30		333698	16	2.64	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	50 R	926	
S30	15:00		334699	111	18.64	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	48 R	926	
S31	15:30		332634	106	17.59	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	50 R	926	
S32	16:00		331429	90	14.84	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	51 R	926	
S33	16:30		333371	94	15.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	49 R	926	
S34	17:00		332906	104	17.24	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	49 R	926	
S35	17:30		333024	149	24.73	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	49 R	926	
S36	18:00		336083	1	0.12	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	47 R	925	
S37	18:30		340677	7	1.23	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	44 R	926	
S38	19:00		343242	3	0.57	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	42 R	926	
S39	19:30		343551	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	41 R	926	
S40	20:00		350262	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	41 R	929	
S41	20:30		363923	4	0.80	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.58	50	0.0	39	935	
S42	21:00		366440	8	1.39	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.55	50	0.0	37	936	
S43	21:30		362234	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	37	933	
S44	22:00		343019	93	16.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	41 R	926	
S45	22:30		341789	138	23.62	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	42 R	926	
S46	23:00		340373	117	19.95	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	926	
S47	23:30		339575	109	18.54	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	42 R	927	
S48	24:00		324128	61	9.85	----	0	1.1	0.18	15	0.0	2.7	0.43	50	0.0	56 R	927	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	340786	77	629.31	----	77	0.2	1.67	5	0.0	2.1	17.09	50	0.0	44	928
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			324128	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	37	925	
Time			21:00	09:30	09:30		00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	20:00	16:00	00:30	00:30	21:30	18:00	
HAV Max (steady state)			366440	297	50.77		0	1.1	0.18	15	0.0	3.2	0.58	50	0.0	56	936	
Time			21:00	07:00	07:00		00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	24:00	21:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		27	
S15	07:30		27	
S16	08:00		27	
S17	08:30		26	
S18	09:00		26	
S19	09:30		27	
S20	10:00		27	
S21	10:30		28	
S22	11:00		29	
S23	11:30		30	
S24	12:00		30	
S25	12:30		31	
S26	13:00		32	
S27	13:30		33	
S28	14:00		34	
S29	14:30		34	
S30	15:00		35	
S31	15:30		35	
S32	16:00		34	
S33	16:30		34	
S34	17:00		33	
S35	17:30		33	
S36	18:00		34	
S37	18:30		34	
S38	19:00		34	
S39	19:30		34	
S40	20:00		33	
S41	20:30		32	
S42	21:00		31	
S43	21:30		31	
S44	22:00		30	
S45	22:30		30	
S46	23:00		30	
S47	23:30		30	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	30	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			09:00	
HAV Max (steady state)			35	
Time			15:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.