

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		647683	233	75.56	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	56	956	
S02	01:00		620597	120	37.35	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	57	956	
S03	01:30		633354	305	96.74	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.1	1.63	50	0.0	59	956	
S04	02:00		671678	149	49.88	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.0	0.66	50	0.0	56	956	
S05	02:30		630970	84	26.59	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	0.99	50	0.0	59	956	
S06	03:00		632483	446 R	141.18	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.1	1.29	50	0.0	58	957	
S07	03:30		626212	70	21.96	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	57	958	
S08	04:00		622798	148	46.13	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	56	958	
S09	04:30		601891	10	3.04	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	53	958	
S10	05:00		652060	213	69.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.1	1.01	50	0.0	52	959	
S11	05:30		632937	94	29.71	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	55	958	
S12	06:00		600643	10 *	3.02	----	0 *	0.5	0.14	15	0.0	3.8 *	1.13	50	0.0 *	54 *	959 *	
S13	06:30	--	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S14	07:00	--	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S15	07:30	--	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S16	08:00	--	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S17	08:30	--	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S18	09:00		618038	0	0.09	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	37	961	
S19	09:30		638002	310	99.05	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	53	960	
S20	10:00		614716	346 R	106.50	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.4	1.36	50	0.0	56	960	
S21	10:30		639384	270	86.28	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	58	960	
S22	11:00		596738	8	2.36	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	51	961	
S23	11:30		613303	17	5.26	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	45	962	
S24	12:00		640662	471 R	150.96	----	0	0.5	0.15	15	0.0	7.1	2.29	50	0.0	45	962	
S25	12:30		596103	308	91.93	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.0	1.18	50	0.0	51	962	
S26	13:00		627799	239	75.14	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	48	962	
S27	13:30		624050	141	44.15	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.2	1.31	50	0.0	54	962	
S28	14:00		624618	483 R	150.89	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.9	1.86	50	0.0	55	962	
S29	14:30		648388	147	47.80	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	56	961	
S30	15:00		615355	228	70.05	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	53	962	
S31	15:30		601828	370 R	111.27	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.08	50	0.0	57	961	
S32	16:00		645979	394 R	127.28	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	58	961	
S33	16:30		634407	468 R	148.44	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.09	50	0.0	58	961	
S34	17:00		639753	282	90.21	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	59	960	
S35	17:30		614217	267	82.04	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	55	961	
S36	18:00		630278	401 R	126.28	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	58	960	
S37	18:30		634530	116	36.89	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	60	960	
S38	19:00		598900	12	3.63	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.1	0.92	50	0.0	48	961	
S39	19:30		641576	13	4.21	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.88	50	0.0	44	962	
S40	20:00		787556	8	3.03	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.6	1.02	50	0.0	40	962	
S41	20:30		788533	5	1.86	----	0	0.5	0.19	15	0.0	2.6	1.03	50	0.0	38	962	
S42	21:00		687994	329	113.23	----	0	0.5	0.18	15	0.0	3.9	1.35	50	0.0	42	962	
S43	21:30		640661	469 R	150.45	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	53	960	
S44	22:00		630326	334	105.34	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	56	960	
S45	22:30		619242	559 R	173.09	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.0	1.25	50	0.0	59	960	
S46	23:00		634861	327	103.93	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	62	959	
S47	23:30		628731	359 R	112.84	----	0	0.6	0.19	15	0.0	5.4	1.70	50	0.0	59	960	
S48	24:00		619765	264	81.78	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	59	960	
DAV Average/ Sum		43 Stat.	636044	229	3107.01	----	E	229	0.5	6.77	5	0.0	3.2	43.80	50	0.0	53	960
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			596103	0	0.09		0	0.4	0.13	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	37	956	
Time			12:30	09:00	09:00		00:30	13:00	15:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	09:00	00:30	
HAV Max (steady state)			788533	559	173.09		0	0.6	0.19	15	0.0	7.1	2.29	50	0.0	62	962	
Time			20:30	22:30	22:30		00:30	24:00	23:00	00:30	00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	23:00	20:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 21.5, Steady Op Hours: 21.5

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.