

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar		
S01	00:30		605950	91	27.49	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	58	958		
S02	01:00		620034	242	74.91	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	57	958		
S03	01:30		606911	209	63.46	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	68	956		
S04	02:00		622309	95	29.45	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.3	1.65	50	0.0	61	956		
S05	02:30		598065	210	62.89	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	64	956		
S06	03:00		655717	175	57.32	----	0	0.4	0.14	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	60	956		
S07	03:30		596739	72	21.36	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	57	956		
S08	04:00		592656	197	58.29	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.0	1.18	50	0.0	58	956		
S09	04:30		621497	114	35.29	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	60	955		
S10	05:00		623929	120	37.41	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	54	956		
S11	05:30		627457	216	67.87	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.8	2.13	50	0.0	55	955		
S12	06:00		624581	101	31.68	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	54	955		
S13	06:30		619672	131	40.47	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	53	955		
S14	07:00		634974	430 R	136.54	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.15	50	0.0	54	955		
S15	07:30		607008	86	26.02	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	56	954		
S16	08:00		667708	292	97.39	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	53	955		
S17	08:30		664193	268	88.88	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.74	50	0.0	57	954		
S18	09:00		619626	28	8.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	57	954		
S19	09:30		634891	105	33.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	53	954		
S20	10:00		625928	221	69.08	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	57	954		
S21	10:30		660289	168	55.48	----	0	0.4	0.14	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	58	953		
S22	11:00		628780	35	11.05	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	56	954		
S23	11:30		607682	8	2.39	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	52	954		
S24	12:00		649539	140	45.54	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.96	50	0.0	51	955		
S25	12:30		616406	103	31.68	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	51	954		
S26	13:00		604756	20	5.93	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	47	954		
S27	13:30		655459	160	52.56	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	49	954		
S28	14:00		606492	24	7.27	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	53	953		
S29	14:30		636306	294	93.51	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	57	952		
S30	15:00		637338	187	59.64	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	58	952		
S31	15:30		606630	36	10.80	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	58	952		
S32	16:00		597510	112	33.59	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	55	953		
S33	16:30		656525	142	46.67	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	57	953		
S34	17:00		656368	106	34.72	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	59	952		
S35	17:30		576466	0	0.00	----	0	0.4	0.10	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	56	953		
S36	18:00		595611	1 *	0.25	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.9 *	0.56	50	0.0 *	51 *	953 *		
S37	18:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S38	19:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S39	19:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S40	20:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S41	20:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S42	21:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S43	21:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S44	22:00		660754	181	59.95	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.98	50	0.0	42	956		
S45	22:30		631539	221	69.89	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	50	955		
S46	23:00		651304	357 R	116.23	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	54	955		
S47	23:30		623300	227	70.67	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	55	955		
S48	24:00		624000	260	81.09	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	57	956		
DAV Average/ Sum			41 Stat.	625680	151	1956.68	----	E	151	0.4	5.15	5	0.0	2.7	34.60	50	0.0	55	955
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)				576466	0	0.00		0	0.3	0.10	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	42	952	
Time				17:30	17:30	17:30		00:30	14:00	17:30	00:30	00:30	03:00	17:30	00:30	00:30	22:00	15:00	
HAV Max (steady state)				667708	430	136.54		0	0.5	0.16	15	0.0	6.8	2.13	50	0.0	68	958	
Time				08:00	07:00	07:00		00:30	22:00	00:30	00:30	00:30	05:30	05:30	00:30	00:30	01:30	00:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 20.5, Steady Op Hours: 20.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.