

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		338986	143	24.24	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	921	
S02	01:00		336489	94	15.75	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	40 R	922	
S03	01:30		335294	95	15.92	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	42 R	922	
S04	02:00		337729	81	13.62	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	40	922	
S05	02:30		333864	67	11.18	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	42 R	922	
S06	03:00		336214	199	33.42	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	41 R	923	
S07	03:30		336817	50	8.43	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	40 R	923	
S08	04:00		338090	117	19.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40	923	
S09	04:30		341229	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	38	923	
S10	05:00		340054	97	16.56	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	38	924	
S11	05:30		339505	60	10.18	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	924	
S12	06:00		347384	6	0.98	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	39	927	
S13	06:30		361270	36	6.52	----	0	0.2	0.04	15	0.0	5.8	1.05	50	0.0	39	935	
S14	07:00		362307	12	2.18	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.1	0.74	50	0.0	37	934	
S15	07:30		368247	2	0.38	----	0	0.1	0.02	15	0.0	4.0	0.73	50	0.0	33	935	
S16	08:00		369776	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.5	0.64	50	0.0	33	936	
S17	08:30		370108	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.2	0.59	50	0.0	32	936	
S18	09:00		347823	168	29.14	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	32	925	
S19	09:30		341782	239	40.88	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	38	926	
S20	10:00		340246	231	39.22	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	39	926	
S21	10:30		339582	159	26.92	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40 R	926	
S22	11:00		345123	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	926	
S23	11:30		355254	0	0.00	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	31	928	
S24	12:00		354694	195	34.64	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.6	0.81	50	0.0	29	929	
S25	12:30		353910	156	27.60	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	31	929	
S26	13:00		357812	91	16.26	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	29	929	
S27	13:30		349626	85	14.91	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.4	0.60	50	0.0	33	928	
S28	14:00		342291	233	39.90	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.7	0.63	50	0.0	36	926	
S29	14:30		342312	86	14.72	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	38	926	
S30	15:00		341371	149	25.37	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	37	926	
S31	15:30		340086	217	36.91	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	39	926	
S32	16:00		338300	200	33.88	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	40 R	926	
S33	16:30		337144	267 R	45.08	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	41 R	926	
S34	17:00		336589	138	23.18	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	42 R	926	
S35	17:30		338727	138	23.44	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	40	925	
S36	18:00		337000	224	37.68	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	41 R	925	
S37	18:30		335516	69	11.56	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	43 R	925	
S38	19:00		343760	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	924	
S39	19:30		351591	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	33	926	
S40	20:00		359693	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	31	929	
S41	20:30		361452	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	30	929	
S42	21:00		347908	180	31.40	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	32	925	
S43	21:30		340280	282 R	47.95	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	38	925	
S44	22:00		337748	214	36.13	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	40 R	925	
S45	22:30		335882	287 R	48.27	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	42 R	925	
S46	23:00		333718	219	36.60	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	925	
S47	23:30		335778	189	31.71	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.3	0.73	50	0.0	42 R	925	
S48	24:00		335305	195	32.62	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	42 R	924	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	344826	118	965.14	----E	118	0.2	2.03	5	0.0	2.7	22.55	50	0.0	37	926
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			333718	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	29	921	
Time			23:00	04:30	04:30		00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	13:00	00:30	
HAV Max (steady state)			370108	287	48.27		0	0.6	0.11	15	0.0	5.8	1.05	50	0.0	45	936	
Time			08:30	22:30	22:30		00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	23:00	08:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		28	
S02	01:00		28	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		28	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		27	
S15	07:30		27	
S16	08:00		27	
S17	08:30		27	
S18	09:00		27	
S19	09:30		27	
S20	10:00		27	
S21	10:30		27	
S22	11:00		28	
S23	11:30		28	
S24	12:00		28	
S25	12:30		27	
S26	13:00		27	
S27	13:30		26	
S28	14:00		26	
S29	14:30		27	
S30	15:00		27	
S31	15:30		27	
S32	16:00		27	
S33	16:30		27	
S34	17:00		28	
S35	17:30		28	
S36	18:00		28	
S37	18:30		28	
S38	19:00		28	
S39	19:30		28	
S40	20:00		27	
S41	20:30		27	
S42	21:00		26	
S43	21:30		26	
S44	22:00		26	
S45	22:30		26	
S46	23:00		26	
S47	23:30		27	
S48	24:00		26	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			21:30	
HAV Max (steady state)			28	
Time			02:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.