

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		334750	65	10.84	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	47 R	926	
S02	01:00		335815	170	28.50	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	45 R	925	
S03	01:30		328475	150	24.63	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	51 R	925	
S04	02:00		331963	60	9.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.8	0.63	50	0.0	49 R	925	
S05	02:30		329897	147	24.29	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	50 R	925	
S06	03:00		332083	123	20.39	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	47 R	924	
S07	03:30		333496	43	7.16	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	46 R	924	
S08	04:00		331910	115	19.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.49	50	0.0	46 R	924	
S09	04:30		333769	89	14.82	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	46 R	924	
S10	05:00		337268	69	11.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	42 R	923	
S11	05:30		336016	111	18.68	----	0	0.2	0.03	15	0.0	5.2	0.88	50	0.0	43 R	923	
S12	06:00		336499	63	10.67	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	923	
S13	06:30		336443	75	12.69	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	43 R	922	
S14	07:00		335940	143	24.06	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	43 R	922	
S15	07:30		334328	62	10.31	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	922	
S16	08:00		337540	137	23.20	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	42 R	922	
S17	08:30		340127	100	16.92	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	42 R	923	
S18	09:00		340319	32	5.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	41 R	923	
S19	09:30		341688	36	6.21	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	923	
S20	10:00		339614	75	12.80	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	923	
S21	10:30		339040	83	14.04	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	42 R	923	
S22	11:00		340773	13	2.14	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40 R	922	
S23	11:30		342540	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	922	
S24	12:00		343502	73	12.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	38	922	
S25	12:30		343691	35	6.09	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	922	
S26	13:00		344884	5	0.94	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	922	
S27	13:30		343888	97	16.72	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	35	920	
S28	14:00		337280	10	1.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	918	
S29	14:30		334692	161	26.98	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40	919	
S30	15:00		333698	121	20.21	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40 R	919	
S31	15:30		333758	32	5.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	41 R	919	
S32	16:00		333858	100	16.71	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	919	
S33	16:30		335763	99	16.66	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	39	919	
S34	17:00		333352	90	15.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	41 R	919	
S35	17:30		334556	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	919	
S36	18:00		343757	3	0.55	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	39	922	
S37	18:30		356333	14	2.41	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	929	
S38	19:00		357562	8	1.40	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	39	930	
S39	19:30		358119	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	39	930	
S40	20:00		360099	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	38	931	
S41	20:30		361126	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	37	931	
S42	21:00		362350	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	36	931	
S43	21:30		357875	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	35	928	
S44	22:00		340880	117	19.93	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	35	920	
S45	22:30		340119	108	18.41	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	36	921	
S46	23:00		337612	259 R	43.79	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	38	921	
S47	23:30		337396	135	22.77	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	39	922	
S48	24:00		337392	144	24.24	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	40	922	
DAV Average/ Sum			340288	74	600.68	----	E	74	0.2	1.97	5	0.0	2.2	17.80	50	0.0	41	923
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			328475	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	35	918	
Time			01:30	11:30			00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	21:00	03:00	00:30	00:30	13:30	14:00	
HAV Max (steady state)			362350	259	43.79		0	0.5	0.08	15	0.0	5.2	0.88	50	0.0	51	931	
Time			21:00	23:00	23:00		00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	05:30	05:30	00:30	00:30	01:30	21:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		32	
S05	02:30		32	
S06	03:00		32	
S07	03:30		32	
S08	04:00		31	
S09	04:30		32	
S10	05:00		31	
S11	05:30		31	
S12	06:00		30	
S13	06:30		30	
S14	07:00		30	
S15	07:30		30	
S16	08:00		30	
S17	08:30		30	
S18	09:00		30	
S19	09:30		30	
S20	10:00		30	
S21	10:30		30	
S22	11:00		31	
S23	11:30		30	
S24	12:00		30	
S25	12:30		30	
S26	13:00		30	
S27	13:30		30	
S28	14:00		29	
S29	14:30		30	
S30	15:00		30	
S31	15:30		30	
S32	16:00		30	
S33	16:30		30	
S34	17:00		31	
S35	17:30		31	
S36	18:00		31	
S37	18:30		31	
S38	19:00		31	
S39	19:30		30	
S40	20:00		30	
S41	20:30		29	
S42	21:00		29	
S43	21:30		28	
S44	22:00		28	
S45	22:30		28	
S46	23:00		28	
S47	23:30		27	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	30	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			27 23:30	
HAV Max (steady state) Time			32 03:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.