

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		445311	2.1 R	0.46	15	0.0	2.5 R	0.56	15	0.0	52	948	
S02	01:00		438693	1.1 R	0.24	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	49	949	
S03	01:30		479517	1.3 R	0.31	15	0.0	3.3 R	0.80	15	0.0	60	949	
S04	02:00		485439	2.2 R	0.53	15	0.0	1.7 R	0.42	15	0.0	56	949	
S05	02:30		452616	2.0 R	0.44	15	0.0	3.8 R	0.85	15	0.0	54	949	
S06	03:00		451013	2.0 R	0.45	15	0.0	1.8 R	0.40	15	0.0	63	950	
S07	03:30		457021	1.6 R	0.36	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	59	950	
S08	04:00		408586	1.2 R	0.24	15	0.0	1.7 R	0.35	15	0.0	55	951	
S09	04:30		492729	2.1 R	0.52	15	0.0	4.4 R	1.09	15	0.0	61	950	
S10	05:00		461097	1.6 R	0.37	15	0.0	1.9 R	0.43	15	0.0	56	951	
S11	05:30		468226	2.0 R	0.46	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	53	951	
S12	06:00		420480	0.9	0.20	15	0.0	1.1	0.22	15	0.0	51	951	
S13	06:30		441941	1.8 R	0.39	15	0.0	4.2 R	0.92	15	0.0	60	951	
S14	07:00		488324	3.0 R	0.73	15	0.0	1.6	0.39	15	0.0	61	951	
S15	07:30		388865	0.9	0.17	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	952	
S16	08:00		313901	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.11	15	0.0	48	952	
S17	08:30		316292	0.5	0.08	15	0.0	1.2	0.19	15	0.0	46	952	
S18	09:00		386974	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	953	
S19	09:30		390574	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	953	
S20	10:00		381156	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	42	954	
S21	10:30		387300	0.6	0.12	15	0.0	1.3	0.26	15	0.0	47	954	
S22	11:00		388077	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
S23	11:30		365165	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	954	
S24	12:00		384344	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	49	954	
S25	12:30		380528	0.6	0.11	15	0.0	1.4	0.27	15	0.0	48	954	
S26	13:00		384847	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	955	
S27	13:30		389764	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	955	
S28	14:00		385787	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	955	
S29	14:30		379943	0.5	0.09	15	0.0	1.2	0.22	15	0.0	48	955	
S30	15:00		377304	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	955	
S31	15:30		373365	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	955	
S32	16:00		368298	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	955	
S33	16:30		388916	0.5	0.09	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	47	954	
S34	17:00		385364	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	954	
S35	17:30		391015	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	46	954	
S36	18:00		379529	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	954	
S37	18:30		388014	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S38	19:00		386971	0.5	0.09	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	48	953	
S39	19:30		363315	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	953	
S40	20:00		324653	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	953	
S41	20:30		385876	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	953	
S42	21:00		381357	0.4	0.08	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	43	953	
S43	21:30		381284	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	953	
S44	22:00		386922	0.3	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	42	953	
S45	22:30		378472	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	47	953	
S46	23:00		376303	0.4	0.08	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	47	953	
S47	23:30		382787	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	953	
S48	24:00		384063	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	953	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	399965	0.8	8.32	5	0.0	1.0	10.55	5	0.0	49	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			313901	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	948	
Time			08:00	24:00	20:00	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	09:30	00:30	
HAV Max (steady state)			492729	3.0	0.73	15	0.0	4.4	1.09	15	0.0	63	955	
Time			04:30	07:00	07:00	00:30	00:30	04:30	04:30	00:30	00:30	03:00	13:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.