

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		379111	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	45	953	
S02	01:00		390694	0.4	0.08	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	45	953	
S03	01:30		377158	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	953	
S04	02:00		337743	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	953	
S05	02:30		331998	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	952	
S06	03:00		329184	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	46	952	
S07	03:30		332048	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	952	
S08	04:00		383856	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	952	
S09	04:30		385374	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	41	952	
S10	05:00		399005	0.4	0.07	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	41	952	
S11	05:30		384189	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	952	
S12	06:00		389537	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	951	
S13	06:30		382996	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	40	951	
S14	07:00		390387	0.4	0.07	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	43	951	
S15	07:30		383146	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	951	
S16	08:00		377700	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	950	
S17	08:30		384705	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	42	951	
S18	09:00		374887	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	41	950	
S19	09:30		384086	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	950	
S20	10:00		389180	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	951	
S21	10:30		382367	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	43	951	
S22	11:00		401886	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	45	950	
S23	11:30		388786	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	950	
S24	12:00		395281	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	949	
S25	12:30		386474	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	46	949	
S26	13:00		391034	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	41	949	
S27	13:30		389126	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	44	949	
S28	14:00		364877	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	948	
S29	14:30		383355	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	42	948	
S30	15:00		397682	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	948	
S31	15:30		385733	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	45	947	
S32	16:00		376884	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	947	
S33	16:30		381205	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	946	
S34	17:00		388262	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	947	
S35	17:30		378080	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	45	946	
S36	18:00		388055	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	946	
S37	18:30		352332	0.7	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	947	
S38	19:00		383491	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	48	946	
S39	19:30		391355	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	48	946	
S40	20:00		363593	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	946	
S41	20:30		326916	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	947	
S42	21:00		339584	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	41	947	
S43	21:30		326969	0.4	0.06	15	0.0	0.8	0.13	15	0.0	42	947	
S44	22:00		356601	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	947	
S45	22:30		382824	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	947	
S46	23:00		377479	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	36	947	
S47	23:30		385005	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	42	947	
S48	24:00		383515	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	947	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	375328	0.4	3.29	5	0.0	0.4	3.51	5	0.0	43	949
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				326916	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	946
Time				20:30	03:30	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	22:30	18:00	
HAV Max (steady state)				401886	0.7	0.12	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	48	953
Time				11:00	18:30	19:00	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	19:00	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.