

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		617975	152	47.04	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	48	966	
S02	01:00		598255	470 R	140.73	----	0	0.7	0.21	15	0.0	6.1	1.84	50	0.0	54	965	
S03	01:30		622527	288	89.58	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	56	965	
S04	02:00		628421	295	92.56	----	0	0.8	0.24	15	0.0	3.9	1.24	50	0.0	55	965	
S05	02:30		638325	299	95.33	----	0	0.7	0.24	15	0.0	3.7	1.19	50	0.0	54	966	
S06	03:00		631920	278	87.89	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	54	966	
S07	03:30		602844	434 R	130.72	----	0	0.8	0.23	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	59	965	
S08	04:00		617226	74	22.86	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	54	966	
S09	04:30		644486	357 R	114.90	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	53	966	
S10	05:00		641421	260	83.28	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	54	965	
S11	05:30		643264	451 R	145.18	----	0	0.8	0.25	15	0.0	4.4	1.41	50	0.0	53	966	
S12	06:00		658727	501 R	165.02	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.1	0.88	50	0.0	54	966	
S13	06:30		634443	4	1.14	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	47	967	
S14	07:00		795321	4	1.51	----	0	0.8	0.30	15	0.0	3.0	1.18	50	0.0	40	967	
S15	07:30		808745	6	2.48	----	0	0.8	0.30	15	0.0	3.2	1.28	50	0.0	37	968	
S16	08:00		792351	5	1.98	----	0	0.8	0.30	15	0.0	2.7	1.09	50	0.0	34	968	
S17	08:30		928841	5	2.33	----	0	0.8	0.35	15	0.0	3.0	1.38	50	0.0	34	968	
S18	09:00		1103645	---- X	----	----	----	0.8	0.42	15	0.0	3.1	1.69	50	0.0	34	969	
S19	09:30		1115561	---- X	----	----	----	0.8	0.43	15	0.0	2.9	1.61	50	0.0	33	969	
S20	10:00		998958	---- X	----	----	----	0.8	0.38	15	0.0	2.6	1.32	50	0.0	33	969	
S21	10:30		681432	81	27.48	----	0	0.7	0.25	15	0.0	5.5	1.87	50	0.0	34	969	
S22	11:00		661891	390 R	128.99	----	0	0.7	0.23	15	0.0	4.5	1.50	50	0.0	43	968	
S23	11:30		626201	325	101.77	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	53	967	
S24	12:00		619658	371 R	115.08	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	52	967	
S25	12:30		606874	291	88.35	----	0	0.6	0.18	15	0.0	6.2	1.89	50	0.0	53	966	
S26	13:00		584023	399 R	116.59	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	59	965	
S27	13:30		618357	486 R	150.42	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.2	1.29	50	0.0	62	965	
S28	14:00		639675	422 R	135.00	----	0	0.5	0.17	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	61	965	
S29	14:30		622250	340 R	105.75	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.07	50	0.0	59	966	
S30	15:00		599775	469 R	140.76	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	59	965	
S31	15:30		621097	323	100.18	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	61	965	
S32	16:00		625291	412 R	128.78	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	68	964	
S33	16:30		642596	258	82.90	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.7	0.54	50	0.0	61	965	
S34	17:00		626706	268	84.13	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.6	0.52	50	0.0	65	964	
S35	17:30		631524	161	50.73	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	60	965	
S36	18:00		616921	414 R	127.58	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	60	966	
S37	18:30		610416	5	1.67	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	55	967	
S38	19:00		715539	14	4.88	----	0	0.4	0.15	15	0.0	4.2	1.51	50	0.0	48	968	
S39	19:30		780743	11	4.48	----	0	0.5	0.18	15	0.0	3.8	1.49	50	0.0	43	969	
S40	20:00		763114	12 *	4.40	----	0	0.5	0.19	15	0.0	3.5 *	1.35	50	0.0 *	41 *	969 *	
S41	20:30	--	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	
S42	21:00		571461	8	2.18	----	0	0.6	0.16	15	0.0	3.5	0.99	50	0.0	32	970	
S43	21:30		808025	3	1.06	----	0	0.6	0.24	15	0.0	2.9	1.16	50	0.0	37	969	
S44	22:00		724757	500 R	181.11	----	0	0.6	0.22	15	0.0	5.1	1.83	50	0.0	39	970	
S45	22:30		628398	408 R	128.33	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.0	1.25	50	0.0	50	969	
S46	23:00		618119	164	50.67	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	51	969	
S47	23:30		622067	581 R	180.82	----	0	0.6	0.19	15	0.0	5.0	1.57	50	0.0	52	969	
S48	24:00		654493	382 R	125.05	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.5	0.83	50	0.0	56	968	
DAV Average/ Sum			686052	259	3593.70	---- E	259	0.6	10.24	5	0.0	3.3	52.19	50	0.0	50	967	
Availability in %			100.0 %	93.6 %	93.6 %	0.0 %	93.6 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			571461	3	1.06		0	0.4	0.12	15	0.0	1.6	0.52	50	0.0	32	964	
Time			21:00	21:30	21:30		00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	21:00	16:00	
HAV Max (steady state)			1115561	581	181.11		0	0.8	0.43	15	0.0	6.2	1.89	50	0.0	68	970	
Time			09:30	23:30	22:00		00:30	06:00	09:30	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	16:00	21:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.