

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		338175	180	30.44	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	39	921		
S02	01:00		335810	225	37.72	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	42 R	921		
S03	01:30		344591	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	35	921		
S04	02:00		347129	75	12.94	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	32	921		
S05	02:30		339180	134	22.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	37	922		
S06	03:00		341333	2	0.30	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	35	922		
S07	03:30		340826	199	33.84	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	36	922		
S08	04:00		335886	387 R	64.91	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	43 R	923		
S09	04:30		338639	149	25.30	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40 R	923		
S10	05:00		334656	340 R	56.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	42 R	924		
S11	05:30		334500	194	32.45	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	43 R	924		
S12	06:00		335083	298 R	49.90	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	43 R	924		
S13	06:30		340456	41	7.06	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40	924		
S14	07:00		349246	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	924		
S15	07:30		351999	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	30	924		
S16	08:00		356117	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	28	926		
S17	08:30		356299	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	26	929		
S18	09:00		357471	217	38.70	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.9	0.88	50	0.0	29	928		
S19	09:30		351202	310 R	54.44	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	35	929		
S20	10:00		352752	59	10.36	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	34	929		
S21	10:30		348212	305 R	53.04	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.6	0.81	50	0.0	36	930		
S22	11:00		346653	221	38.27	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	39	929		
S23	11:30		347183	238	41.24	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	38	930		
S24	12:00		346233	222	38.38	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	40	930		
S25	12:30		349195	77	13.40	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	37	930		
S26	13:00		348785	282 R	49.20	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.5	0.79	50	0.0	36	930		
S27	13:30		348618	156	27.28	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	930		
S28	14:00		352265	25	4.48	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	929		
S29	14:30		352070	90	15.80	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	930		
S30	15:00		350564	86	15.01	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	36	930		
S31	15:30		350309	1	0.12	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	34	930		
S32	16:00		352213	89	15.66	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	929		
S33	16:30		350298	99	17.42	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	36	930		
S34	17:00		350664	44	7.68	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	35	929		
S35	17:30		349428	154	26.92	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	930		
S36	18:00		347779	245 R	42.55	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	930		
S37	18:30		351699	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	34	930		
S38	19:00		356955	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	31	930		
S39	19:30		361577	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	28	931		
S40	20:00		362454	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	26	932		
S41	20:30		361914	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	26	931		
S42	21:00		360668	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	25	932		
S43	21:30		380161	0	0.00	----	0	0.6	0.12	15	0.0	3.6	0.69	50	0.0	26	939		
S44	22:00		381259	0	0.00	----	0	0.6	0.12	15	0.0	4.0	0.76	50	0.0	27	941		
S45	22:30		381802	0	0.00	----	0	0.6	0.12	15	0.0	4.0	0.77	50	0.0	26	941		
S46	23:00		383006	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	3.7	0.71	50	0.0	26	941		
S47	23:30		360476	236	42.47	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.8	0.68	50	0.0	26	933		
S48	24:00		362707	195	35.38	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.8	0.69	50	0.0	27	933		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	351719	116	962.22	----	E	116	0.3	2.45	5	0.0	2.6	22.08	50	0.0	34	929
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				334500	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	25	921	
Time				05:30	01:30	01:30		00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	02:00	02:30	00:30	00:30	21:00	01:30	
HAV Max (steady state)				383006	387	64.91		0	0.7	0.12	15	0.0	4.9	0.88	50	0.0	43	941	
Time				23:00	04:00	04:00		00:30	23:30	23:30	00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	06:00	22:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		25	
S19	09:30		25	
S20	10:00		26	
S21	10:30		26	
S22	11:00		26	
S23	11:30		27	
S24	12:00		27	
S25	12:30		28	
S26	13:00		28	
S27	13:30		28	
S28	14:00		27	
S29	14:30		27	
S30	15:00		27	
S31	15:30		27	
S32	16:00		27	
S33	16:30		28	
S34	17:00		28	
S35	17:30		28	
S36	18:00		28	
S37	18:30		28	
S38	19:00		28	
S39	19:30		27	
S40	20:00		27	
S41	20:30		26	
S42	21:00		26	
S43	21:30		26	
S44	22:00		26	
S45	22:30		25	
S46	23:00		25	
S47	23:30		25	
S48	24:00		25	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			25 24:00	
HAV Max (steady state) Time			28 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.