

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		360680	62	11.19	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	28	933	
S02	01:00		355007	246 R	43.67	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.8	0.68	50	0.0	31	934	
S03	01:30		355335	162	28.78	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	32	933	
S04	02:00		354556	120	21.33	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	32	934	
S05	02:30		357202	130	23.26	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	31	933	
S06	03:00		354286	147	26.02	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	31	934	
S07	03:30		352471	214	37.76	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	34	933	
S08	04:00		352095	36	6.38	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	933	
S09	04:30		356106	238	42.43	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	30	933	
S10	05:00		355842	146	26.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	30	932	
S11	05:30		355387	189	33.58	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	31	933	
S12	06:00		358561	237	42.55	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	30	932	
S13	06:30		357904	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	28	934	
S14	07:00		359806	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	27	938	
S15	07:30		353798	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	25	939	
S16	08:00		369314	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.2	0.41	50	0.0	24	938	
S17	08:30		353641	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	24	940	
S18	09:00		354943	0	0.06	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	24	940	
S19	09:30		355390	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	24	940	
S20	10:00		374418	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	24	938	
S21	10:30		368222	16	3.04	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.56	50	0.0	24	934	
S22	11:00		359718	179	32.14	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	28	934	
S23	11:30		357874	166	29.67	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	32	934	
S24	12:00		355985	185	32.94	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	32	934	
S25	12:30		353776	141	24.88	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.5	0.80	50	0.0	33	934	
S26	13:00		351342	236	41.46	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	37	934	
S27	13:30		342094	307 R	52.56	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	41 R	933	
S28	14:00		340374	279 R	47.54	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	43 R	932	
S29	14:30		340536	244 R	41.48	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	41 R	931	
S30	15:00		340953	296 R	50.41	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	41 R	931	
S31	15:30		337502	229	36.58	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	34 R	931	
S32	16:00		332402	331 R	54.98	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	50 R	931	
S33	16:30		337915	216	36.49	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	931	
S34	17:00		332807	239	39.77	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	47 R	931	
S35	17:30		338175	98	16.53	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	44 R	932	
S36	18:00		339926	288 R	48.91	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	42 R	932	
S37	18:30		341760	1	0.14	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	40 R	932	
S38	19:00		354180	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	36	936	
S39	19:30		357067	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	33	938	
S40	20:00		364806	2	0.32	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.8	0.70	50	0.0	32	941	
S41	20:30		374832	9	1.78	----	0	0.2	0.04	15	0.0	5.0	0.95	50	0.0	32	943	
S42	21:00		366136	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.2	0.58	50	0.0	31	938	
S43	21:30		365789	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.42	50	0.0	29	937	
S44	22:00		357342	298 R	53.28	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.3	0.59	50	0.0	29	934	
S45	22:30		349677	249 R	43.57	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	34	933	
S46	23:00		345850	106	18.26	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	35	933	
S47	23:30		346405	384 R	66.59	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	36	933	
S48	24:00		343159	256 R	43.85	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	39	933	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	352986	139	1162.21	----E	139	0.3	2.76	5	0.0	2.6	22.13	50	0.0	33	934
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			332402	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	24	931	
Time			16:00	06:30	06:30		00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	16:30	00:30	00:30	08:30	16:30	
HAV Max (steady state)			374832	384	66.59		0	0.5	0.09	15	0.0	5.0	0.95	50	0.0	50	943	
Time			20:30	23:30	23:30		00:30	17:00	00:30	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	16:00	20:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		25	
S02	01:00		25	
S03	01:30		25	
S04	02:00		25	
S05	02:30		25	
S06	03:00		25	
S07	03:30		25	
S08	04:00		25	
S09	04:30		25	
S10	05:00		25	
S11	05:30		25	
S12	06:00		25	
S13	06:30		25	
S14	07:00		24	
S15	07:30		24	
S16	08:00		24	
S17	08:30		24	
S18	09:00		23	
S19	09:30		23	
S20	10:00		23	
S21	10:30		24	
S22	11:00		25	
S23	11:30		26	
S24	12:00		26	
S25	12:30		27	
S26	13:00		27	
S27	13:30		27	
S28	14:00		28	
S29	14:30		29	
S30	15:00		29	
S31	15:30		29	
S32	16:00		30	
S33	16:30		31	
S34	17:00		31	
S35	17:30		32	
S36	18:00		31	
S37	18:30		30	
S38	19:00		28	
S39	19:30		27	
S40	20:00		26	
S41	20:30		26	
S42	21:00		26	
S43	21:30		26	
S44	22:00		26	
S45	22:30		26	
S46	23:00		26	
S47	23:30		26	
S48	24:00		26	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	26	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			23	
Time			09:30	
HAV Max (steady state)			32	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.