

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		337837	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	40	960	
S02	01:00		385246	0.4	0.07	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	37	960	
S03	01:30		367238	0.7	0.13	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	960	
S04	02:00		379173	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	40	960	
S05	02:30		343831	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	960	
S06	03:00		361490	0.8	0.14	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	43	960	
S07	03:30		383716	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	960	
S08	04:00		350475	0.7	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	960	
S09	04:30		383269	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	960	
S10	05:00		383276	0.8	0.16	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	36	960	
S11	05:30		429056	1.0 R	0.22	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	42	960	
S12	06:00		455777	1.4 R	0.31	15	0.0	2.3 R	0.53	15	0.0	53	960	
S13	06:30		473852	1.4 R	0.33	15	0.0	4.3 R	1.02	15	0.0	51	960	
S14	07:00		485470	1.0 R	0.25	15	0.0	4.7 R	1.14	15	0.2	46	960	
S15	07:30		360440	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	960	
S16	08:00		347558	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	960	
S17	08:30		364187	0.4	0.07	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	38	960	
S18	09:00		381657	0.4	0.07	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	32	960	
S19	09:30		388100	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	31	960	
S20	10:00		379530	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	32	960	
S21	10:30		398888	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	34	959	
S22	11:00		386415	0.4	0.07	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	36	959	
S23	11:30		390289	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	959	
S24	12:00		364227	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	959	
S25	12:30		384118	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	34	959	
S26	13:00		393320	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	38	959	
S27	13:30		403279	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	959	
S28	14:00		376575	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	958	
S29	14:30		384901	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	41	958	
S30	15:00		354559	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	39	957	
S31	15:30		378537	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	957	
S32	16:00		388988	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	957	
S33	16:30		390589	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	43	957	
S34	17:00		386363	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	40	957	
S35	17:30		536120	0.9	0.23	15	0.0	1.4	0.37	15	0.0	45	958	
S36	18:00		482212	0.7	0.18	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	50	959	
S37	18:30		478956	1.0 R	0.24	15	0.0	4.2 R	1.01	15	0.0	56	959	
S38	19:00		464396	1.6 R	0.38	15	0.0	3.2 R	0.75	15	0.0	53	959	
S39	19:30		437906	0.7	0.15	15	0.0	1.7 R	0.36	15	0.0	45	960	
S40	20:00		342501	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	960	
S41	20:30		357935	0.4	0.06	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	35	961	
S42	21:00		387036	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	32	961	
S43	21:30		385554	0.4	0.07	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	33	961	
S44	22:00		391594	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	38	962	
S45	22:30		331570	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	37	962	
S46	23:00		374753	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	962	
S47	23:30		388758	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	34	962	
S48	24:00		390969	0.6	0.11	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	961	
DAV Average/ Sum			393177	0.5	5.17	5	0.0	0.9	8.93	5	0.0	40	959	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			331570	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	31	957	
Time			22:30	10:00		00:30	00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	09:30	16:00	
HAV Max (steady state)			536120	1.6	0.38	15	0.0	4.7	1.14	15	0.2	56	962	
Time			17:30	19:00	19:00	00:30	00:30	07:00	07:00	00:30	07:00	18:30	22:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.