

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		397101	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	949	
S02	01:00		388284	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	949	
S03	01:30		376817	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	40	949	
S04	02:00		378051	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	949	
S05	02:30		384162	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	42	950	
S06	03:00		388811	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	951	
S07	03:30		375947	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	38	951	
S08	04:00		387045	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	40	952	
S09	04:30		377486	0.3	0.06	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	38	952	
S10	05:00		375911	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	35	953	
S11	05:30		377627	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	953	
S12	06:00		369881	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	953	
S13	06:30		334034	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	41	953	
S14	07:00		343485	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	953	
S15	07:30		361481	1.6 R	0.29	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	43	954	
S16	08:00		399122	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	954	
S17	08:30		388634	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	35	954	
S18	09:00		396222	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	33	954	
S19	09:30		379447	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	33	954	
S20	10:00		390554	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	34	955	
S21	10:30		384911	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	35	954	
S22	11:00		393116	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	953	
S23	11:30		390213	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	954	
S24	12:00		394774	0.8	0.16	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	41	954	
S25	12:30		393153	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	41	954	
S26	13:00		398620	0.8	0.15	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	39	954	
S27	13:30		392661	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	954	
S28	14:00		394069	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	954	
S29	14:30		381241	1.1 R	0.20	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	41	954	
S30	15:00		358037	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	954	
S31	15:30		450168	0.8	0.18	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	39	954	
S32	16:00		466944	1.7 R	0.39	15	0.0	1.9 R	0.44	15	0.0	53	954	
S33	16:30		437863	1.6 R	0.36	15	0.0	2.2 R	0.48	15	0.0	49	954	
S34	17:00		377230	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	44	954	
S35	17:30		494555	1.1 R	0.27	15	0.0	1.8 R	0.44	15	0.0	50	955	
S36	18:00		503443	2.2 R	0.56	15	0.0	5.4 R	1.35	15	0.9	57	955	
S37	18:30		367370	1.0 R	0.19	15	0.0	1.6	0.30	15	0.0	47	956	
S38	19:00		464819	1.2 R	0.29	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	48	955	
S39	19:30		472956	0.9	0.22	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	57	956	
S40	20:00		480535	1.6 R	0.38	15	0.0	5.3 R	1.28	15	0.8	61	956	
S41	20:30		497958	1.8 R	0.45	15	0.0	3.7 R	0.93	15	0.0	51	958	
S42	21:00		390651	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	42	958	
S43	21:30		360488	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	958	
S44	22:00		365111	0.5	0.09	15	0.0	2.1 R	0.39	15	0.0	41	958	
S45	22:30		342403	0.4	0.07	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	41	959	
S46	23:00		356753	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	38	959	
S47	23:30		385559	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	35	960	
S48	24:00		390031	0.4	0.07	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	37	960	
DAV Average/ Sum			396976	0.6	6.46	5	0.0	0.9	9.21	5	0.0	42	954	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			334034	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	33	949	
Time			06:30	03:30	03:30	00:30	00:30	07:00	07:00	00:30	00:30	09:00	01:00	
HAV Max (steady state)			503443	2.2	0.56	15	0.0	5.4	1.35	15	0.9	61	960	
Time			18:00	18:00	18:00	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	18:00	20:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.