

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		628380	272	85.40	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	50	968		
S02	01:00		620410	85	26.22	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	50	968		
S03	01:30		649192	515 R	167.33	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.5	1.48	50	0.0	52	968		
S04	02:00		651809	392 R	127.84	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	57	967		
S05	02:30		632843	452 R	143.15	----	0	0.7	0.21	15	0.0	4.3	1.37	50	0.0	55	967		
S06	03:00		623643	250	77.87	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	57	967		
S07	03:30		607750	383 R	116.42	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	56	966		
S08	04:00		632613	338 R	107.01	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	50	967		
S09	04:30		620707	192	59.67	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.6	1.11	50	0.0	55	966		
S10	05:00		620879	411 R	127.72	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	56	966		
S11	05:30		622018	54	16.82	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	55	966		
S12	06:00		618955	445 R	137.58	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	56	965		
S13	06:30		638543	270	86.31	----	0	0.7	0.22	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	60	965		
S14	07:00		602830	4	1.09	----	0	0.6	0.20	15	0.0	1.8	0.53	50	0.0	50	966		
S15	07:30		619105	3	1.02	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	43	967		
S16	08:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S17	08:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S18	09:00		506268	----	----	----	----	0.6	0.16	15	0.0	9.5 *	2.40	50	0.0 *	30 *	968 *		
S19	09:30		616211	330	101.78	----	0	0.6	0.20	15	0.0	5.7	1.77	50	0.0	47	965		
S20	10:00		614042	291	89.32	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	56	965		
S21	10:30		617977	201	62.05	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	52	966		
S22	11:00		629572	392 R	123.24	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	56	965		
S23	11:30		604977	117	35.26	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	59	965		
S24	12:00		642645	212	68.11	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	51	966		
S25	12:30		600069	306	91.92	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.0	1.19	50	0.0	54	966		
S26	13:00		621784	214	66.62	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	58	965		
S27	13:30		643885	561 R	180.62	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.17	50	0.0	60	965		
S28	14:00		643719	310	99.72	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	60	964		
S29	14:30		605247	503 R	152.27	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	61	964		
S30	15:00		628785	416 R	130.86	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	62	963		
S31	15:30		625833	398 R	124.51	----	0	0.4	0.14	15	0.0	4.1	1.30	50	0.0	62	963		
S32	16:00		636076	524 R	166.77	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.19	50	0.0	62	962		
S33	16:30		614658	226	69.53	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	62	962		
S34	17:00		609402	307	93.42	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	61	963		
S35	17:30		611406	313	95.83	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	62	963		
S36	18:00		607496	531 R	161.36	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.4	1.04	50	0.0	62	963		
S37	18:30		627605	263	82.42	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	61	963		
S38	19:00		609423	4	1.24	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	54	964		
S39	19:30		621962	3	0.84	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	48	965		
S40	20:00		630997	2	0.72	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	45	965		
S41	20:30		622129	0	0.00	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	44	965		
S42	21:00		670397	280	93.98	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.13	50	0.0	45	965		
S43	21:30		620536	623 R	193.33	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	54	963		
S44	22:00		622543	221	68.65	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.11	50	0.0	55	963		
S45	22:30		642896	527 R	169.27	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.6	1.15	50	0.0	56	963		
S46	23:00		624991	340 R	106.40	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	58	963		
S47	23:30		642280	399 R	128.18	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	56	963		
S48	24:00		646727	339 R	109.92	----	0	0.5	0.17	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	56	963		
DAV Average/ Sum			622918	294	4149.58	----	E	294	0.5	7.51	5	0.0	3.0	43.02	50	0.0	55	965	
Availability in %			100.0 %	97.8 %	97.8 %	0.0 %		97.8 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			506268	0	0.00			0	0.3	0.10	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	30	962	
Time			09:00	20:30	20:30			00:30	19:30	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	09:00	16:00		
HAV Max (steady state)			670397	623	193.33			0	0.7	0.22	15	0.0	9.5	2.40	50	0.0	62	968	
Time			21:00	21:30	21:30			00:30	06:30	06:30	00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	17:30	01:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 23.0, Steady Op Hours: 23.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.