

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		629962	297	93.40	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	56	963	
S02	01:00		635624	361 R	114.88	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	56	963	
S03	01:30		645990	297	95.98	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	56	963	
S04	02:00		591715	206	60.96	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.3	0.99	50	0.0	57	962	
S05	02:30		636405	308	98.13	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	53	962	
S06	03:00		625461	344 R	107.70	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	55	962	
S07	03:30		645949	565 R	182.59	----	0	0.6	0.20	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	58	961	
S08	04:00		616533	280	86.18	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	55	961	
S09	04:30		609753	275	83.92	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	58	960	
S10	05:00		606653	194	58.81	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	55	961	
S11	05:30		615436	448 R	137.96	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.2	0.98	50	0.0	57	961	
S12	06:00		616216	285	87.80	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.6	0.51	50	0.0	58	960	
S13	06:30		607099	321	97.39	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.3	1.31	50	0.0	56	961	
S14	07:00		563169	248	69.91	----	0	0.7	0.19	15	0.0	3.6	1.02	50	0.0	54	961	
S15	07:30		170098	37	3.17	----	0	0.6	0.05	15	0.0	2.8	0.23	50	0.0	44	962	
S16	08:00		160439	19	1.52	----	0	0.6	0.05	15	0.0	2.4	0.19	50	0.0	41	962	
S17	08:30		149171	11	0.79	----	0	0.7	0.05	15	0.0	2.1	0.16	50	0.0	38	962	
S18	09:00		517538	201	52.11	----	0	0.7	0.18	15	0.0	2.0	0.53	50	0.0	39	962	
S19	09:30		642394	198	63.59	----	0	0.6	0.21	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	47	961	
S20	10:00		616793	465 R	143.28	----	0	0.7	0.20	15	0.0	7.0	2.17	50	0.0	53	960	
S21	10:30		615531	391 R	120.20	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	56	959	
S22	11:00		602969	368 R	110.96	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.8	1.44	50	0.0	55	959	
S23	11:30		598252	668 R	199.91	----	0	0.6	0.19	15	0.0	5.0	1.51	50	0.0	59	958	
S24	12:00		613093	122	37.47	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	61	958	
S25	12:30		603848	337 R	101.79	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.7	1.42	50	0.0	61	958	
S26	13:00		610465	315	96.07	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	62	958	
S27	13:30		605490	445 R	134.79	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	65	958	
S28	14:00		632269	281	88.90	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.7	0.52	50	0.0	64	957	
S29	14:30		600792	401 R	120.39	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	70 R	957	
S30	15:00		626869	310	97.11	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.7	0.54	50	0.0	65	957	
S31	15:30		607743	398 R	120.96	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	66	957	
S32	16:00		615307	236	72.68	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.8	0.54	50	0.0	65	957	
S33	16:30		627654	342 R	107.34	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	62	957	
S34	17:00		602844	639 R	192.58	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	66	957	
S35	17:30		623176	417 R	129.79	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	66	957	
S36	18:00		618078	524 R	162.00	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	67	957	
S37	18:30		598175	49	14.72	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.5	0.45	50	0.0	65	958	
S38	19:00		533459	6	1.53	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.6	0.44	50	0.0	54	959	
S39	19:30	--	---- N	---- N	---- N	----	N	----	N	----	N	---- N	---- N	---- N	----	N	----	N
S40	20:00	--	---- N	---- N	---- N	----	N	----	N	----	N	---- N	---- N	---- N	----	N	----	N
S41	20:30		590059	1	0.29	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	39	961	
S42	21:00		745778	231	86.07	----	0	0.5	0.19	15	0.0	3.0	1.12	50	0.0	46	960	
S43	21:30		613776	587 R	180.13	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.8	1.16	50	0.0	57	959	
S44	22:00		630956	196	61.87	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	59	959	
S45	22:30		627512	548 R	172.01	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	58	959	
S46	23:00		594536	189	56.15	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	60	959	
S47	23:30		615738	598 R	184.12	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	57	959	
S48	24:00		604707	365 R	110.49	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	58	959	
DAV Average/ Sum			583943	311	4400.38	---- E	311	0.6	7.34	5	0.0	2.8	37.47	50	0.0	57	960	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			149171	1	0.29		0	0.3	0.05	15	0.0	1.5	0.16	50	0.0	38	957	
Time			08:30	20:30	20:30		00:30	19:00	08:30	00:30	00:30	18:30	08:30	00:30	00:30	08:30	17:30	
HAV Max (steady state)			745778	668	199.91		0	0.7	0.21	15	0.0	7.0	2.17	50	0.0	70	963	
Time			21:00	11:30	11:30		00:30	09:00	09:30	00:30	00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	14:30	00:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 23.0, Steady Op Hours: 23.0

Legend
Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.