

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		608561	7	2.18	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	54	960		
S02	01:00		636596	35	11.18	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	46	961		
S03	01:30		642388	393 R	126.09	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.2	1.34	50	0.0	51	960		
S04	02:00		623177	684 R	213.19	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	57	960		
S05	02:30		620283	450 R	139.69	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	58	960		
S06	03:00		590081	677 R	199.68	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	63	959		
S07	03:30		614768	88	27.01	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	59	960		
S08	04:00		601756	621 R	186.90	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	59	960		
S09	04:30		617455	262	80.76	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	61	960		
S10	05:00		613145	691 R	211.69	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.4	1.35	50	0.0	61	960		
S11	05:30		607523	30	9.14	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	53	961		
S12	06:00		634065	283	89.61	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	46	962		
S13	06:30		617364	341 R	105.14	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.0	1.23	50	0.0	56	961		
S14	07:00		595733	238	70.89	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.3	0.99	50	0.0	58	961		
S15	07:30		606385	310	93.85	----	0	0.7	0.20	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	54	962		
S16	08:00		576390	473 R	136.18	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.7	1.36	50	0.0	60	962		
S17	08:30		620194	492 R	152.56	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	63	962		
S18	09:00		588403	408 R	120.04	----	0	0.7	0.21	15	0.0	4.3	1.26	50	0.0	59	962		
S19	09:30		597295	604 R	180.43	----	0	0.7	0.21	15	0.0	4.4	1.31	50	0.0	63	962		
S20	10:00		603525	107	32.33	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	56	963		
S21	10:30		616645	610 R	188.06	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.7	1.14	50	0.0	61	963		
S22	11:00		613792	446 R	137.02	----	0	0.7	0.20	15	0.0	1.6	0.49	50	0.0	61	963		
S23	11:30		617968	488 R	150.71	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.7	1.14	50	0.0	63	963		
S24	12:00		619834	694 R	215.12	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	66	962		
S25	12:30		614773	383 R	117.59	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	61	963		
S26	13:00		624523	574 R	179.32	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	62	963		
S27	13:30		610737	150	45.72	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	61	963		
S28	14:00		601351	758 R	227.97	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.1	1.83	50	0.0	63	962		
S29	14:30		595962	77	22.91	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.2	1.54	50	0.0	60	963		
S30	15:00		650000	558 R	181.44	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	58	963		
S31	15:30		597170	531 R	158.42	----	0	0.3	0.10	15	0.0	7.9	2.37	50	0.0	63	962		
S32	16:00		582546	585 R	173.21	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	67	962		
S33	16:30		603785	368 R	111.09	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	65	962		
S34	17:00		592922	112	33.34	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.5	0.73	50	0.0	65	962		
S35	17:30		610978	325	99.30	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.7	0.52	50	0.0	60	963		
S36	18:00		614426	551 R	169.21	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.8	1.47	50	0.0	65	962		
S37	18:30		606873	49	14.96	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	62	963		
S38	19:00		633509	383 R	121.28	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	53	964		
S39	19:30		616730	69	21.23	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	58	964		
S40	20:00		611949	455 R	139.28	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.1	1.55	50	0.0	60	964		
S41	20:30		599139	414 R	124.00	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.1	0.92	50	0.0	63	964		
S42	21:00		624154	617 R	192.48	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	63	964		
S43	21:30		624458	424 R	132.43	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	64	964		
S44	22:00		598027	494 R	147.76	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.4	1.32	50	0.0	64	965		
S45	22:30		608043	429 R	130.35	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	66	964		
S46	23:00		587989	588 R	172.78	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.3	1.26	50	0.0	64	964		
S47	23:30		610677	471 R	143.73	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	64	965		
S48	24:00		605550	421 R	127.45	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.4	1.32	50	0.0	62	965		
DAV Average/ Sum			610825	400	5866.68	----	E	400	0.5	8.02	5	0.0	3.3	48.17	50	0.0	60	962	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			576390	7	2.18			0	0.3	0.09	15	0.0	1.6	0.49	50	0.0	46	959	
Time			08:00	00:30	00:30			00:30	17:30	17:00	00:30	00:30	11:00	00:30	00:30	01:00	03:00		
HAV Max (steady state)			650000	758	227.97			0	0.7	0.22	15	0.0	7.9	2.37	50	0.0	67	965	
Time			15:00	14:00	14:00			00:30	09:30	08:30	00:30	00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	16:00	24:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.