

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		348322	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	927	
S02	01:00		357887	2	0.35	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	29	926	
S03	01:30		355288	180	31.92	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.0	0.54	50	0.0	31	927	
S04	02:00		353620	362 R	63.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	33	927	
S05	02:30		350481	238	41.70	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	35	927	
S06	03:00		348294	379 R	66.08	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	928	
S07	03:30		347429	42	7.32	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	928	
S08	04:00		350094	317 R	55.56	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	35	927	
S09	04:30		349454	137	23.94	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	36	928	
S10	05:00		350463	369 R	64.69	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	36	928	
S11	05:30		355941	3	0.56	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	32	928	
S12	06:00		359920	102	18.42	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	28	928	
S13	06:30		352713	186	32.87	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	33	929	
S14	07:00		352664	122	21.51	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	35	928	
S15	07:30		354291	174	30.86	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	32	929	
S16	08:00		351300	259 R	45.47	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	36	929	
S17	08:30		348221	289 R	50.28	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	38	929	
S18	09:00		349702	220	38.50	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.58	50	0.0	36	930	
S19	09:30		348438	245 R	42.70	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	38	930	
S20	10:00		353049	53	9.29	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	35	930	
S21	10:30		348666	296 R	51.60	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	37	930	
S22	11:00		349361	214	37.46	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	930	
S23	11:30		346025	243 R	42.02	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	39	931	
S24	12:00		343851	322 R	55.31	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	931	
S25	12:30		346418	157	27.16	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	40	931	
S26	13:00		346761	253 R	43.95	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40	931	
S27	13:30		345703	73	12.55	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	40 R	931	
S28	14:00		344776	365 R	62.99	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	41 R	931	
S29	14:30		346693	25	4.32	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40 R	930	
S30	15:00		347775	262 R	45.61	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	930	
S31	15:30		345683	205	35.52	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	41 R	930	
S32	16:00		342433	315 R	53.91	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	930	
S33	16:30		343406	203	34.77	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	43 R	930	
S34	17:00		343774	60	10.25	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	43 R	930	
S35	17:30		348044	159	27.66	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	930	
S36	18:00		346372	290 R	50.24	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	41 R	931	
S37	18:30		347461	29	4.98	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40 R	931	
S38	19:00		353715	164	29.04	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	34	931	
S39	19:30		349514	27	4.70	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	38	931	
S40	20:00		347415	239	41.58	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.58	50	0.0	39	932	
S41	20:30		345527	281 R	48.58	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	40 R	932	
S42	21:00		346551	356 R	61.68	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	40	932	
S43	21:30		346100	234	40.50	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	41 R	932	
S44	22:00		346338	272 R	47.19	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	41 R	932	
S45	22:30		345660	259 R	44.72	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	42 R	932	
S46	23:00		347546	365 R	63.36	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	39	932	
S47	23:30		346740	293 R	50.86	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	40 R	932	
S48	24:00		346829	256 R	44.34	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	39	932	
DAV Average/ Sum			348806	206	1722.76	----	E	206	0.3	2.29	5	0.0	2.4	20.47	50	0.0	38	930
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			342433	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	28	926	
Time			16:00	00:30	00:30		00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	07:30	11:00	00:30	00:30	06:00	01:00	
HAV Max (steady state)			359920	379	66.08		0	0.6	0.10	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	44	932	
Time			06:00	03:00	03:00		00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	16:00	22:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		26	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		27	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		26	
S19	09:30		26	
S20	10:00		27	
S21	10:30		27	
S22	11:00		27	
S23	11:30		28	
S24	12:00		28	
S25	12:30		29	
S26	13:00		30	
S27	13:30		30	
S28	14:00		31	
S29	14:30		31	
S30	15:00		31	
S31	15:30		32	
S32	16:00		32	
S33	16:30		32	
S34	17:00		33	
S35	17:30		33	
S36	18:00		32	
S37	18:30		32	
S38	19:00		30	
S39	19:30		29	
S40	20:00		28	
S41	20:30		27	
S42	21:00		27	
S43	21:30		28	
S44	22:00		28	
S45	22:30		28	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	28	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			02:00	
HAV Max (steady state)			33	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.