

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		323295	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	953	
S02	01:00		328287	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	953	
S03	01:30		337430	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	953	
S04	02:00		348597	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	954	
S05	02:30		383706	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	953	
S06	03:00		379541	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	45	953	
S07	03:30		382291	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	954	
S08	04:00		386245	0.3	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	42	954	
S09	04:30		401859	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	954	
S10	05:00		386002	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	954	
S11	05:30		395601	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	40	954	
S12	06:00		341429	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	955	
S13	06:30		390670	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	955	
S14	07:00		376908	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	955	
S15	07:30		358782	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	36	956	
S16	08:00		381960	0.4	0.07	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	39	956	
S17	08:30		368230	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	956	
S18	09:00		376140	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	955	
S19	09:30		384949	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	955	
S20	10:00		376730	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	44	955	
S21	10:30		374446	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	956	
S22	11:00		380935	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	955	
S23	11:30		386999	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	47	954	
S24	12:00		353047	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	954	
S25	12:30		373201	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	49	956	
S26	13:00		391084	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	955	
S27	13:30		381589	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	48	956	
S28	14:00		385403	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	955	
S29	14:30		393294	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
S30	15:00		389253	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	47	954	
S31	15:30		399441	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	44	954	
S32	16:00		387143	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	46	954	
S33	16:30		396468	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	954	
S34	17:00		391713	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	954	
S35	17:30		397270	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	46	955	
S36	18:00		380529	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	46	956	
S37	18:30		360665	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	956	
S38	19:00		336192	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	956	
S39	19:30		344334	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	957	
S40	20:00		395134	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	957	
S41	20:30		354697	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	40	957	
S42	21:00		374734	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	958	
S43	21:30		355163	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	958	
S44	22:00		389134	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	958	
S45	22:30		388270	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	42	958	
S46	23:00		395962	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	958	
S47	23:30		388225	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	959	
S48	24:00		386588	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	44	959	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	375828	0.4	3.24	5	0.0	0.3	3.14	5	0.0	44	955
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				323295	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	953
Time				00:30	01:30	00:30	00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	07:30	00:30	
HAV Max (steady state)				401859	0.4	0.08	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	49	959
Time				04:30	22:30	00:30	00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	12:30	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), ‰: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.