

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		346493	238	41.25	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40 R	932		
S02	01:00		340737	282 R	48.03	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	41 R	930		
S03	01:30		337619	325 R	54.79	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	45 R	930		
S04	02:00		334495	446 R	74.66	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	45 R	930		
S05	02:30		335384	179	30.03	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	45 R	930		
S06	03:00		341397	156	26.65	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	39	930		
S07	03:30		338371	273 R	46.14	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	44 R	930		
S08	04:00		339764	263 R	44.62	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.9	0.66	50	0.0	40 R	930		
S09	04:30		336411	397 R	66.83	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	930		
S10	05:00		338234	307 R	51.95	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	43 R	930		
S11	05:30		339828	195	33.12	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	930		
S12	06:00		341236	308 R	52.61	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	41 R	929		
S13	06:30		344089	112	19.22	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	38	929		
S14	07:00		345370	119	20.57	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	37	930		
S15	07:30		347199	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	35	930		
S16	08:00		334485	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	32	932		
S17	08:30		331945	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	31	933		
S18	09:00		350333	0	0.09	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	29	931		
S19	09:30		349288	288 R	46.83	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.5	0.62	50	0.0	32	931		
S20	10:00		347218	280 R	48.52	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	37	931		
S21	10:30		342808	297 R	50.96	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.2	0.73	50	0.0	38	931		
S22	11:00		340658	369 R	62.77	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	41 R	931		
S23	11:30		342656	137	23.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40	930		
S24	12:00		339070	240	40.66	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	42 R	930		
S25	12:30		339291	229	38.84	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	43 R	930		
S26	13:00		336322	303 R	51.01	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.5	0.76	50	0.0	45 R	930		
S27	13:30		334888	220	36.91	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	47 R	930		
S28	14:00		335496	327 R	54.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	46 R	930		
S29	14:30		334590	212	35.49	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	47 R	929		
S30	15:00		336698	10	1.68	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	45 R	929		
S31	15:30		341432	69	11.84	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	929		
S32	16:00		343431	72	12.35	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	39	929		
S33	16:30		341630	71	12.11	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40	929		
S34	17:00		342692	342 R	58.53	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	40	928		
S35	17:30		339453	305 R	51.74	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	928		
S36	18:00		338023	176	29.81	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	42 R	928		
S37	18:30		340139	235	40.03	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	42 R	928		
S38	19:00		339319	149	25.31	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	43 R	929		
S39	19:30		340685	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	40 R	929		
S40	20:00		364509	5	0.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	38	939		
S41	20:30		366215	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	38	940		
S42	21:00		367277	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	37	939		
S43	21:30		369246	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.38	50	0.0	35	939		
S44	22:00		372088	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.36	50	0.0	34	939		
S45	22:30		363375	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	33	936		
S46	23:00		352481	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	31	928		
S47	23:30		355087	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	30	928		
S48	24:00		355749	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	29	928		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	344483	165	1345.26	----	E	165	0.3	2.41	5	0.0	2.4	20.09	50	0.0	39	931
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				331945	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	29	928	
Time				08:30	07:30	07:30		00:30	21:00	21:00	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	24:00	24:00	24:00
HAV Max (steady state)				372088	446	74.66		0	0.6	0.10	15	0.0	4.5	0.76	50	0.0	47	940	
Time				22:00	02:00	02:00		00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	13:30	20:30	20:30
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		27	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		26	
S19	09:30		26	
S20	10:00		26	
S21	10:30		26	
S22	11:00		27	
S23	11:30		28	
S24	12:00		28	
S25	12:30		29	
S26	13:00		29	
S27	13:30		30	
S28	14:00		31	
S29	14:30		32	
S30	15:00		33	
S31	15:30		33	
S32	16:00		32	
S33	16:30		32	
S34	17:00		32	
S35	17:30		31	
S36	18:00		31	
S37	18:30		31	
S38	19:00		31	
S39	19:30		31	
S40	20:00		30	
S41	20:30		30	
S42	21:00		30	
S43	21:30		29	
S44	22:00		29	
S45	22:30		29	
S46	23:00		28	
S47	23:30		28	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 09:30	
HAV Max (steady state) Time			33 15:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.