

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		607467	131	39.86	----	0	0.5	0.15	15	0.0	8.1	2.45	50	0.0	63	958		
S02	01:00		620072	207	64.23	----	0	0.5	0.16	15	0.0	7.0	2.16	50	0.0	59	958		
S03	01:30		672296	121	40.77	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	52	959		
S04	02:00		608212	167	50.71	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.1	0.93	50	0.0	53	959		
S05	02:30		590255	203	59.98	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.5	1.62	50	0.0	56	958		
S06	03:00		645766	108	34.83	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.3	1.39	50	0.0	54	958		
S07	03:30		624254	40	12.61	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	50	958		
S08	04:00		613258	253	77.58	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.3	1.63	50	0.0	54	957		
S09	04:30		598844	194	58.18	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	57	957		
S10	05:00		620979	36	11.22	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	53	957		
S11	05:30		610764	170	51.85	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	56	956		
S12	06:00		631583	236	74.54	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	57	956		
S13	06:30		632003	206	65.17	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	56	956		
S14	07:00		600339	15	4.41	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.5	1.34	50	0.0	51	956		
S15	07:30		584628	13	3.94	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.04	50	0.0	45	957		
S16	08:00		633731	7	2.32	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	41	957		
S17	08:30		627123	6	1.84	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	40	957		
S18	09:00		642982	1	0.32	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	39	958		
S19	09:30		672934	145	48.66	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	1.13	50	0.0	41	957		
S20	10:00		634044	110	34.95	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	47	956		
S21	10:30		638064	233	74.44	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	52	955		
S22	11:00		628451	331	104.12	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	53	955		
S23	11:30		620483	109	33.82	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	53	955		
S24	12:00		652412	167	54.60	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.75	50	0.0	56	954		
S25	12:30		607452	81	24.57	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	58	954		
S26	13:00		627860	84	26.38	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	55	954		
S27	13:30		664690	156	51.69	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.76	50	0.0	53	954		
S28	14:00		627921	93	29.13	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	55	954		
S29	14:30		632882	83	26.31	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	55	953		
S30	15:00		632270	128	40.41	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	54	953		
S31	15:30		697598	3	1.09	----	0	0.3	0.15	15	0.5	2.5	0.89	50	0.0	49	953		
S32	16:00		745177	4	1.53	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.8	1.03	50	0.0	42	954		
S33	16:30		633594	4	1.16	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	40	954		
S34	17:00		622404	4	1.11	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	39	954		
S35	17:30		631059	2	0.65	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	39	954		
S36	18:00		685100	178	60.96	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.1	1.07	50	0.0	43	953		
S37	18:30		655769	121	39.57	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.8	0.91	50	0.0	48	953		
S38	19:00		642163	146	47.02	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	51	952		
S39	19:30		649400	94	30.36	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.3	1.09	50	0.0	49	952		
S40	20:00		638942	179	57.18	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	50	952		
S41	20:30		641389	211	67.51	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	52	953		
S42	21:00		637829	55	17.66	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.30	50	0.0	49	953		
S43	21:30		660358	127	41.80	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.97	50	0.0	50	953		
S44	22:00		671161	78	26.29	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.2	0.74	50	0.0	51	953		
S45	22:30		642830	114	36.55	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	51	953		
S46	23:00		623572	112	34.94	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	53	953		
S47	23:30		647543	162	52.42	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	53	953		
S48	24:00		629669	76	23.86	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	51	953		
DAV Average/ Sum			636660	115	1745.08	----	E	115	0.4	6.26	5	0.0	3.2	48.83	50	0.0	51	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			584628	1	0.32		0	0.3	0.09	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	39	952		
Time			07:30	09:00	09:00		00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	09:00	19:00		
HAV Max (steady state)			745177	331	104.12		0	0.5	0.16	15	0.0	8.1	2.45	50	0.0	63	959		
Time			16:00	11:00	11:00		00:30	04:30	01:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	01:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.