

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		336234	95	16.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	6.6	1.11	50	0.0	44 R	924		
S02	01:00		340224	94	16.07	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.4	0.75	50	0.0	42 R	924		
S03	01:30		345693	61	10.62	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	924		
S04	02:00		344909	64	11.07	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	36	924		
S05	02:30		342023	102	17.47	----	0	0.1	0.02	15	0.0	4.1	0.70	50	0.0	38	923		
S06	03:00		343540	41	7.05	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	37	923		
S07	03:30		344430	23	3.94	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	35	923		
S08	04:00		344346	137	23.54	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	36	923		
S09	04:30		342201	139	23.76	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	38	922		
S10	05:00		342816	22	3.72	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	36	922		
S11	05:30		343005	124	21.27	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	38	922		
S12	06:00		342743	140	24.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	38	921		
S13	06:30		342885	140	23.95	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	921		
S14	07:00		343410	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	36	921		
S15	07:30		337587	2	0.34	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	34	921		
S16	08:00		339465	2	0.38	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	31	921		
S17	08:30		342326	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	30	920		
S18	09:00		345663	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	29	922		
S19	09:30		358800	53	9.57	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	27	922		
S20	10:00		355725	65	11.57	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	28	922		
S21	10:30		352728	150	26.44	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	31	922		
S22	11:00		353431	151	26.71	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	32	922		
S23	11:30		352781	55	9.71	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	922		
S24	12:00		352407	103	18.08	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	33	922		
S25	12:30		344564	45	7.72	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	36	920		
S26	13:00		341391	38	6.46	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	37	919		
S27	13:30		344088	124	21.36	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	35	918		
S28	14:00		341372	73	12.50	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	37	918		
S29	14:30		342567	55	9.43	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	36	918		
S30	15:00		342505	103	17.60	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	36	917		
S31	15:30		351205	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	34	920		
S32	16:00		353768	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	31	919		
S33	16:30		351988	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	28	916		
S34	17:00		350691	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	28	916		
S35	17:30		350934	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	29	916		
S36	18:00		348888	121	21.16	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	30	916		
S37	18:30		347151	88	15.24	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	31	916		
S38	19:00		344261	125	21.48	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	33	916		
S39	19:30		346758	56	9.76	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	32	916		
S40	20:00		342746	89	15.31	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	34	917		
S41	20:30		341952	169	28.90	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	34	917		
S42	21:00		343331	29	4.90	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	34	917		
S43	21:30		342951	96	16.38	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	34	917		
S44	22:00		342924	49	8.36	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	34	917		
S45	22:30		342593	90	15.34	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	34	917		
S46	23:00		341833	69	11.71	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	35	917		
S47	23:30		343224	121	20.78	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	917		
S48	24:00		340600	29	4.99	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	917		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	345285	69	574.65	----	E	69	0.3	2.31	5	0.0	2.6	21.41	50	0.0	34	920
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				336234	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	27	916	
Time				00:30	07:00	07:00		00:30	03:00	03:00	00:30	00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	09:30	17:30	
HAV Max (steady state)				358800	169	28.90		0	0.6	0.11	15	0.0	6.6	1.11	50	0.0	44	924	
Time				09:30	20:30	20:30		00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		28	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		28	
S08	04:00		28	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		27	
S17	08:30		27	
S18	09:00		27	
S19	09:30		27	
S20	10:00		26	
S21	10:30		26	
S22	11:00		27	
S23	11:30		27	
S24	12:00		27	
S25	12:30		27	
S26	13:00		28	
S27	13:30		28	
S28	14:00		28	
S29	14:30		28	
S30	15:00		28	
S31	15:30		28	
S32	16:00		28	
S33	16:30		27	
S34	17:00		27	
S35	17:30		27	
S36	18:00		27	
S37	18:30		27	
S38	19:00		27	
S39	19:30		27	
S40	20:00		27	
S41	20:30		27	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			10:30	
HAV Max (steady state)			28	
Time			06:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.