

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		355617	72	12.85	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	29	928	
S02	01:00		346216	190	32.95	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	34	928	
S03	01:30		349823	151	26.36	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	33	928	
S04	02:00		345370	143	24.77	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	928	
S05	02:30		342015	390 R	66.74	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	38	927	
S06	03:00		340765	301 R	51.31	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	927	
S07	03:30		341001	193	32.88	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	40 R	927	
S08	04:00		338457	298 R	50.42	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	42 R	927	
S09	04:30		338529	251 R	42.45	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	42 R	926	
S10	05:00		340684	199	33.95	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	926	
S11	05:30		340175	45	7.69	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	926	
S12	06:00		338070	302 R	51.03	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	43 R	926	
S13	06:30		340708	3	0.55	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	41 R	926	
S14	07:00		352573	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	929	
S15	07:30		359468	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	33	930	
S16	08:00		362131	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	31	930	
S17	08:30		362735	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	30	930	
S18	09:00		364987	0	0.00	----	0	0.2	0.05	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	29	930	
S19	09:30		365609	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	28	931	
S20	10:00		366198	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	28	931	
S21	10:30		358782	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	29	927	
S22	11:00		349786	155	27.17	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.4	0.77	50	0.0	30	926	
S23	11:30		345577	226	38.99	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	37	926	
S24	12:00		342449	257 R	43.95	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	38	926	
S25	12:30		338108	335 R	56.63	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	43 R	926	
S26	13:00		341688	94	15.97	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	925	
S27	13:30		339709	202	34.33	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	41 R	925	
S28	14:00		337427	150	25.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	43 R	925	
S29	14:30		336963	226	38.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	44 R	925	
S30	15:00		337567	154	26.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	924	
S31	15:30		339939	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	40 R	924	
S32	16:00		341512	110	18.74	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	39	924	
S33	16:30		340083	121	20.55	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40	924	
S34	17:00		340925	21	3.65	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	38	924	
S35	17:30		340885	414 R	70.64	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	39	924	
S36	18:00		343505	259 R	44.49	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	924	
S37	18:30		343030	66	11.29	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	39	924	
S38	19:00		344154	19	3.24	----	0	0.3	0.04	15	0.0	7.2	1.24	50	0.0	35	927	
S39	19:30		345439	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	33	927	
S40	20:00		346924	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	32	927	
S41	20:30		349172	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	31	926	
S42	21:00		346447	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	31	925	
S43	21:30		355015	1	0.19	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	30	924	
S44	22:00		346782	254 R	44.05	----	0	0.2	0.03	15	0.0	7.4	1.28	50	0.0	33	925	
S45	22:30		347116	223	38.76	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	36	925	
S46	23:00		346992	80	13.95	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	36	924	
S47	23:30		347232	49	8.49	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	34	924	
S48	24:00		347945	46	8.01	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	35	924	
DAV Average/ Sum			346506	126	1037.68	----	E	126	0.3	2.19	5	0.0	2.5	20.95	50	0.0	36	926
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			336963	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	28	924	
Time			14:30	07:00	07:00		00:30	24:00	18:30	00:30	00:30	08:00	06:30	00:30	00:30	10:00	17:30	
HAV Max (steady state)			366198	414	70.64		0	0.8	0.13	15	0.0	7.4	1.28	50	0.0	44	931	
Time			10:00	17:30	17:30		00:30	03:00	03:00	00:30	00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	14:30	09:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		28	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		28	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		27	
S17	08:30		27	
S18	09:00		27	
S19	09:30		26	
S20	10:00		26	
S21	10:30		26	
S22	11:00		26	
S23	11:30		26	
S24	12:00		27	
S25	12:30		27	
S26	13:00		28	
S27	13:30		28	
S28	14:00		28	
S29	14:30		28	
S30	15:00		28	
S31	15:30		28	
S32	16:00		29	
S33	16:30		28	
S34	17:00		28	
S35	17:30		28	
S36	18:00		28	
S37	18:30		28	
S38	19:00		28	
S39	19:30		27	
S40	20:00		27	
S41	20:30		27	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			26	
Time			11:00	
HAV Max (steady state)			29	
Time			16:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.