

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		484595	0.9	0.20	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	48	951	
S02	01:00		492948	1.2 R	0.30	15	0.0	2.9 R	0.71	15	0.0	57	951	
S03	01:30		483618	1.6 R	0.39	15	0.0	3.0 R	0.72	15	0.0	50	951	
S04	02:00		434771	1.1 R	0.23	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	46	951	
S05	02:30		447242	1.6 R	0.36	15	0.0	2.0 R	0.46	15	0.0	61	950	
S06	03:00		508058	2.0 R	0.50	15	0.0	5.1 R	1.30	15	0.6	57	950	
S07	03:30		455845	1.1 R	0.25	15	0.0	2.1 R	0.48	15	0.0	49	950	
S08	04:00		481992	2.1 R	0.48	15	0.0	3.1 R	0.70	15	0.0	57	950	
S09	04:30		478046	2.0 R	0.47	15	0.0	1.6	0.38	15	0.0	57	949	
S10	05:00		413498	1.2 R	0.25	15	0.0	2.0 R	0.42	15	0.0	47	949	
S11	05:30		458824	2.2 R	0.51	15	0.0	2.9 R	0.67	15	0.0	56	949	
S12	06:00		450737	2.6 R	0.59	15	0.0	4.3 R	0.96	15	0.0	62	948	
S13	06:30		441732	1.2 R	0.27	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	55	949	
S14	07:00		452111	1.5 R	0.34	15	0.0	2.2 R	0.49	15	0.0	51	949	
S15	07:30		449927	2.5 R	0.56	15	0.0	3.7 R	0.83	15	0.0	62	948	
S16	08:00		544414	2.6 R	0.70	15	0.0	7.2 R	1.96	15	2.7	52	948	
S17	08:30		366701	0.9	0.16	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	948	
S18	09:00		348098	0.5	0.08	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	43	949	
S19	09:30		354218	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	949	
S20	10:00		359457	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	38	949	
S21	10:30		351066	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	948	
S22	11:00		496956	0.6	0.15	15	0.0	0.8	0.21	15	0.0	40	948	
S23	11:30		454994	1.9 R	0.43	15	0.0	3.4 R	0.78	15	0.0	53	948	
S24	12:00		505708	2.0 R	0.52	15	0.0	4.6 R	1.16	15	0.1	52	948	
S25	12:30		469464	0.9	0.22	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	47	948	
S26	13:00		474563	2.1 R	0.50	15	0.0	2.4 R	0.57	15	0.0	60	947	
S27	13:30		481500	1.8 R	0.43	15	0.0	3.0 R	0.73	15	0.0	53	947	
S28	14:00		438793	2.3 R	0.51	15	0.0	4.0 R	0.88	15	0.0	48	946	
S29	14:30		467792	2.6 R	0.60	15	0.0	3.2 R	0.75	15	0.0	57	946	
S30	15:00		469627	1.3 R	0.31	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	50	946	
S31	15:30		445895	1.7 R	0.38	15	0.0	4.2 R	0.94	15	0.0	46	946	
S32	16:00		440511	2.5 R	0.55	15	0.0	5.6 R	1.22	15	1.1	60	946	
S33	16:30		499020	1.4 R	0.34	15	0.0	2.1 R	0.51	15	0.0	49	945	
S34	17:00		360750	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	40	945	
S35	17:30		328560	0.4	0.07	15	0.0	1.1	0.18	15	0.0	41	945	
S36	18:00		368335	0.5	0.09	15	0.0	1.6	0.29	15	0.0	40	945	
S37	18:30		360662	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	945	
S38	19:00		326915	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	945	
S39	19:30		468732	1.1 R	0.26	15	0.0	1.9 R	0.44	15	0.0	44	945	
S40	20:00		457049	2.7 R	0.61	15	0.0	5.8 R	1.32	15	1.3	55	945	
S41	20:30		430384	1.3 R	0.27	15	0.0	2.8 R	0.60	15	0.0	45	945	
S42	21:00		471261	0.9	0.21	15	0.0	1.0	0.25	15	0.0	45	945	
S43	21:30		441282	2.3 R	0.50	15	0.0	3.7 R	0.91	15	0.0	58	945	
S44	22:00		444900	1.8 R	0.40	15	0.0	2.8 R	0.63	15	0.0	49	945	
S45	22:30		418181	1.1 R	0.24	15	0.0	1.5	0.31	15	0.0	46	945	
S46	23:00		454024	2.2 R	0.50	15	0.0	3.2 R	0.72	15	0.0	57	946	
S47	23:30		478218	2.2 R	0.53	15	0.0	3.3 R	0.78	15	0.0	51	945	
S48	24:00		469700	1.6 R	0.37	15	0.0	3.5 R	0.82	15	0.0	49	945	
DAV Average/ Sum			440449	1.5	16.03	5	0.0	2.4	26.75	5	0.9	50	947	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			326915	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	945	
Time			19:00	19:00		00:30	00:30	19:00		00:30	00:30	19:00	23:30	
HAV Max (steady state)			544414	2.7	0.70	15	0.0	7.2	1.96	15	2.7	62	951	
Time			08:00	20:00	08:00	00:30	00:30	08:00	08:00	00:30	08:00	06:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.