

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		420585	0.5	0.10	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	36	956	
S02	01:00		415794	0.4	0.09	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	38	956	
S03	01:30		366407	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	956	
S04	02:00		357463	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	956	
S05	02:30		371930	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	36	956	
S06	03:00		356609	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	37	955	
S07	03:30		345928	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	955	
S08	04:00		354461	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	955	
S09	04:30		357020	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	42	955	
S10	05:00		355019	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	42	954	
S11	05:30		440917	0.7	0.16	15	0.0	1.7 R	0.38	15	0.0	45	954	
S12	06:00		465064	1.2 R	0.28	15	0.0	2.2 R	0.50	15	0.0	55	954	
S13	06:30		482789	1.7 R	0.41	15	0.0	4.3 R	1.03	15	0.0	57	954	
S14	07:00		477093	1.4 R	0.35	15	0.0	3.3 R	0.78	15	0.0	51	954	
S15	07:30		460278	0.8	0.17	15	0.0	2.5 R	0.58	15	0.0	50	954	
S16	08:00		344566	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	954	
S17	08:30		334304	0.4	0.07	15	0.0	2.5 R	0.42	15	0.0	45	955	
S18	09:00		360373	0.4	0.07	15	0.0	1.1	0.19	15	0.0	40	955	
S19	09:30		350800	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	36	955	
S20	10:00		357679	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	955	
S21	10:30		366880	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	35	954	
S22	11:00		355047	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	36	954	
S23	11:30		342110	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	37	954	
S24	12:00		383631	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	954	
S25	12:30		380824	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	36	954	
S26	13:00		380761	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	953	
S27	13:30		376627	0.4	0.08	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	42	953	
S28	14:00		355299	0.8	0.15	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	953	
S29	14:30		380866	0.7	0.13	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S30	15:00		338064	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	952	
S31	15:30		385721	0.5	0.09	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	42	952	
S32	16:00		354830	0.8	0.15	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	952	
S33	16:30		338289	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	952	
S34	17:00		433888	0.8	0.17	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	41	952	
S35	17:30		484567	1.2 R	0.30	15	0.0	2.6 R	0.62	15	0.0	54	952	
S36	18:00		417957	1.1 R	0.24	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	47	952	
S37	18:30		397621	0.9	0.19	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	44	951	
S38	19:00		440225	1.2 R	0.27	15	0.0	1.8 R	0.39	15	0.0	51	951	
S39	19:30		462969	1.6 R	0.36	15	0.0	3.5 R	0.80	15	0.0	56	951	
S40	20:00		496895	1.0	0.24	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	48	951	
S41	20:30		365291	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	952	
S42	21:00		321865	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	36	952	
S43	21:30		341967	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.07	15	0.0	35	951	
S44	22:00		378121	0.3	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	34	952	
S45	22:30		383905	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	36	952	
S46	23:00		371063	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	952	
S47	23:30		377380	0.4	0.08	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	42	951	
S48	24:00		323536	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	952	
DAV Average/ Sum			385652	0.6	5.93	5	0.0	0.9	8.67	5	0.0	42	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			321865	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	951	
Time			21:00	10:00	11:00	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	10:00	20:00	
HAV Max (steady state)			496895	1.7	0.41	15	0.0	4.3	1.03	15	0.0	57	956	
Time			20:00	06:30	06:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	06:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.