

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		625447	394 R	123.34	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	56	957		
S02	01:00		615285	239	73.56	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	55	957		
S03	01:30		611824	363 R	111.16	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.8	1.47	50	0.0	57	956		
S04	02:00		615364	103	31.57	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	53	957		
S05	02:30		618720	571 R	176.50	----	0	0.7	0.21	15	0.0	6.6	2.04	50	0.0	52	957		
S06	03:00		623315	365 R	113.88	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	54	956		
S07	03:30		623726	364 R	113.66	----	0	0.7	0.23	15	0.0	5.8	1.82	50	0.0	53	956		
S08	04:00		626062	344 R	107.77	----	0	0.7	0.23	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	58	955		
S09	04:30		624349	201	62.70	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	53	956		
S10	05:00		586609	282	82.83	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	55	956		
S11	05:30		653142	211	68.77	----	0	0.7	0.24	15	0.0	2.0	0.66	50	0.0	52	956		
S12	06:00		630789	381 R	120.25	----	0	0.7	0.24	15	0.0	6.3	1.98	50	0.0	53	956		
S13	06:30		599156	296	88.74	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	56	956		
S14	07:00		599532	7	2.03	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.1	0.61	50	0.0	52	957		
S15	07:30		628553	1	0.45	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	44	958		
S16	08:00		634673	5	1.49	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	41	958		
S17	08:30		646105	5	1.56	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.3	1.06	50	0.0	38	959		
S18	09:00		651174	489 R	159.26	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.1	1.33	50	0.0	42	959		
S19	09:30		606396	371 R	112.55	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	49	958		
S20	10:00		616166	274	84.31	----	0	0.6	0.19	15	0.0	9.7	2.98	50	0.0	52	959		
S21	10:30		653636	505 R	165.10	----	0	0.6	0.21	15	0.0	5.5	1.81	50	0.0	53	959		
S22	11:00		610737	573 R	174.89	----	0	0.7	0.20	15	0.0	7.1	2.18	50	0.0	55	959		
S23	11:30		639733	402 R	128.72	----	0	0.7	0.21	15	0.0	6.0	1.91	50	0.0	55	959		
S24	12:00		611773	417 R	127.46	----	0	0.7	0.21	15	0.0	4.3	1.32	50	0.0	58	959		
S25	12:30		642201	196	63.05	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	55	960		
S26	13:00		638640	474 R	151.41	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	53	961		
S27	13:30		616843	336	103.53	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	57	960		
S28	14:00		654029	262	85.60	----	0	0.8	0.25	15	0.0	4.9	1.60	50	0.0	50	961		
S29	14:30		656397	438 R	143.67	----	0	0.8	0.26	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	56	960		
S30	15:00		607570	112	33.89	----	0	0.8	0.24	15	0.0	3.5	1.05	50	0.0	51	960		
S31	15:30		605710	556 R	168.27	----	0	0.8	0.25	15	0.0	5.3	1.60	50	0.0	53	960		
S32	16:00		635470	354 R	112.55	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	55	959		
S33	16:30		613818	432 R	132.45	----	0	0.8	0.26	15	0.0	7.2	2.19	50	0.0	53	960		
S34	17:00		636667	342 R	109.00	----	0	0.8	0.27	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	56	959		
S35	17:30		626415	254	79.53	----	0	0.8	0.26	15	0.0	5.0	1.57	50	0.0	52	960		
S36	18:00		599076	415 R	124.41	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	55	959		
S37	18:30		615436	37	11.41	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	53	959		
S38	19:00		615498	5	1.58	----	0	0.8	0.24	15	0.0	3.3	1.01	50	0.0	44	961		
S39	19:30		642248	2	0.56	----	0	0.7	0.24	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	38	961		
S40	20:00		642748	0	0.00	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	35	962		
S41	20:30		638215	0	0.00	----	0	0.7	0.24	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	33	962		
S42	21:00		659291	189	62.25	----	0	0.8	0.25	15	0.0	3.9	1.27	50	0.0	37	962		
S43	21:30		633205	318	100.79	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	46	961		
S44	22:00		609139	195	59.39	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	48	961		
S45	22:30		648678	262	85.06	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.3	0.75	50	0.0	50	961		
S46	23:00		627692	100	31.46	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	50	961		
S47	23:30		546255	188	51.36	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.5	0.69	50	0.0	49	961		
S48	24:00		624697	202	63.13	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	45	962		
DAV Average/ Sum			624754	267	4006.91	----	E	267	0.7	10.97	5	0.0	3.6	54.49	50	0.0	50	959	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			546255	0	0.00			0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	33	955	
Time			23:30	20:00	20:00			00:30	09:00	09:30	00:30	00:30	05:30	07:00	00:30	00:30	20:30	04:00	
HAV Max (steady state)			659291	573	176.50			0	0.9	0.27	15	0.0	9.7	2.98	50	0.0	58	962	
Time			21:00	11:00	02:30			00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	12:00	21:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo valjavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.