

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		629987	320	100.78	----	0	0.8	0.24	15	0.0	3.6	1.14	50	0.0	53	965	
S02	01:00		592562	378 R	112.13	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	57	964	
S03	01:30		623145	145	45.26	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	53	965	
S04	02:00		620190	458 R	142.02	----	0	0.8	0.24	15	0.0	4.5	1.41	50	0.0	50	965	
S05	02:30		653642	568 R	184.83	----	0	0.8	0.26	15	0.0	4.7	1.55	50	0.0	49	965	
S06	03:00		635198	289	91.79	----	0	0.8	0.25	15	0.0	4.3	1.35	50	0.0	49	965	
S07	03:30		648301	416 R	134.93	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	50	965	
S08	04:00		622447	200	62.13	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	53	964	
S09	04:30		598284	341 R	101.94	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	55	964	
S10	05:00		644597	163	52.64	----	0	0.8	0.27	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	54	964	
S11	05:30		609246	221	67.32	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	53	964	
S12	06:00		630033	333	105.03	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	53	964	
S13	06:30		625428	1	0.46	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	48	964	
S14	07:00		633672	1	0.32	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	40	965	
S15	07:30		644232	4	1.38	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	37	965	
S16	08:00		648903	3	0.96	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	35	966	
S17	08:30		654929	1	0.22	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.3	0.76	50	0.0	33	966	
S18	09:00		660535	5 *	1.74	----	0 *	0.7	0.25	15	0.0	4.3	1.41	50	0.0	38	965	
S19	09:30		640205	222	70.94	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	47	964	
S20	10:00		629339	89	28.07	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	49	964	
S21	10:30		566394	177	50.01	----	0	0.8	0.21	15	0.0	3.2	0.89	50	0.0	51	963	
S22	11:00		651537	109	35.60	----	0	0.7	0.24	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	51	963	
S23	11:30		641812	129	41.35	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	54	963	
S24	12:00		645045	208	66.97	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	52	963	
S25	12:30		622291	153	47.64	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	51	962	
S26	13:00		601534	404 R	121.42	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	59	961	
S27	13:30		634521	369 R	117.07	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.2	1.32	50	0.0	59	961	
S28	14:00		593669	472 R	140.21	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	62	960	
S29	14:30		635841	261	83.02	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.3	1.06	50	0.0	61	960	
S30	15:00		606395	306	92.64	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	61	959	
S31	15:30		597166	252	75.32	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	58	960	
S32	16:00		625420	194	60.53	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	58	959	
S33	16:30		591215	81	23.93	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	58	959	
S34	17:00		621303	211	65.45	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	53	959	
S35	17:30		636843	109	34.74	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.3	1.05	50	0.0	54	959	
S36	18:00		588852	223	65.53	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	60	959	
S37	18:30		620901	90	27.88	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	56	959	
S38	19:00		621212	9	2.86	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	49	960	
S39	19:30	--	----	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S40	20:00	--	----	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S41	20:30	--	----	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	----N	
S42	21:00		622649	20	6.37	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.6	1.02	34	0.0	91	961	
S43	21:30		625629	2	0.53	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	38	960	
S44	22:00		618276	238	73.69	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.13	50	0.0	42	959	
S45	22:30		636831	250	79.54	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	52	958	
S46	23:00		620453	188	58.24	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	50	958	
S47	23:30		633271	265	84.01	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	54	958	
S48	24:00		622191	315	98.13	----	0	0.6	0.19	15	0.0	5.2	1.61	50	0.0	55	957	
DAV Average/ Sum			625024	204	2857.53	----	E	204	0.7	9.48	5	0.0	2.9	40.18	50	0.0	51	962
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			566394	1	0.22		0	0.5	0.14	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	33	957	
Time			10:30	08:30	08:30		00:30	17:30	18:00	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	08:30	24:00	
HAV Max (steady state)			660535	566	184.83		0	0.8	0.27	15	0.0	5.2	1.61	50	0.0	62	966	
Time			09:00	02:30	02:30		00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	14:00	08:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 22.5, Steady Op Hours: 22.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.