

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		624056	148	46.03	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	48	961	
S02	01:00		622874	394 R	122.80	----	0	0.8	0.26	15	0.0	4.1	1.27	50	0.0	50	961	
S03	01:30		628746	231	72.77	----	0	0.8	0.26	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	51	961	
S04	02:00		645775	530 R	171.26	----	0	0.8	0.27	15	0.0	3.7	1.20	50	0.0	52	961	
S05	02:30		658841	413 R	136.12	----	0	0.9	0.29	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	53	960	
W06	02:00		602535	315	94.95	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	52	960	
W07	02:30		621389	22	6.68	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	47	960	
W08	03:00		636230	293	93.16	----	0	0.9	0.28	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	42	961	
W09	03:30		610374	25	7.62	----	0	0.9	0.26	15	0.0	5.7	1.74	50	0.0	45	960	
W10	04:00		622234	459 R	142.85	----	0	0.9	0.26	15	0.0	5.8	1.80	50	0.0	42	961	
W11	04:30		603338	350 R	105.44	----	0	0.9	0.26	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0	46	960	
W12	05:00		616945	228	70.41	----	0	0.9	0.27	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	47	959	
W13	05:30		618319	382 R	118.04	----	0	0.9	0.27	15	0.0	4.0	1.25	50	0.0	46	959	
W14	06:00		628916	242	76.15	----	0	0.9	0.28	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	49	959	
W15	06:30		612686	18	5.48	----	0	0.9	0.27	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	46	959	
W16	07:00		661302	219	72.44	----	0	0.9	0.28	15	0.0	4.6	1.51	50	0.0	41	959	
W17	07:30		642333	290	93.24	----	0	0.9	0.28	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	46	959	
W18	08:00		625308	99	31.11	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	42	959	
W19	08:30		628656	149	46.80	----	0	0.8	0.27	15	0.0	3.8	1.21	50	0.0	45	959	
W20	09:00		636078	225	71.61	----	0	0.8	0.26	15	0.0	3.8	1.20	50	0.0	46	958	
W21	09:30		629132	242	76.17	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	51	958	
W22	10:00		636447	379 R	120.73	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	53	957	
W23	10:30		614784	190	58.33	----	0	0.8	0.24	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	53	957	
W24	11:00		607851	60	18.25	----	0	0.7	0.23	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	48	957	
W25	11:30		634309	238	75.36	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	50	957	
W26	12:00		622193	79	24.61	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	48	957	
W27	12:30		614186	13	3.97	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	41	957	
W28	13:00		629398	26	8.12	----	0	0.5	0.17	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	38	957	
W29	13:30		662552	277	91.70	----	0	0.5	0.17	15	0.0	1.9	0.62	50	0.0	45	956	
W30	14:00		613245	209	64.22	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	51	955	
W31	14:30		620765	475 R	147.29	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	53	954	
W32	15:00		620226	61	18.87	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	53	954	
W33	15:30		624096	380 R	118.50	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	51	954	
W34	16:00		635056	96	30.55	----	0	0.5	0.17	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	49	954	
W35	16:30		619312	196	60.78	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	47	954	
W36	17:00		632498	266	84.14	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	51	954	
W37	17:30		622949	471 R	146.82	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	53	953	
W38	18:00		631588	158	50.05	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	51	954	
W39	18:30		656058	222	72.94	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.4	1.12	50	0.0	51	953	
W40	19:00		615661	185	57.07	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	43	954	
W41	19:30		619024	262	81.25	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	51	953	
W42	20:00		628822	402 R	126.44	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.0	0.95	50	0.0	53	953	
W43	20:30		644783	303	97.75	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.8	0.59	50	0.0	55	953	
W44	21:00		623378	9	2.90	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	46	954	
W45	21:30		647731	248	80.40	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	43	955	
W46	22:00		618719	371 R	114.82	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	49	954	
W47	22:30		623327	241	75.23	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	52	954	
W48	23:00		618339	257	79.37	----	0	0.7	0.23	15	0.0	3.8	1.19	50	0.0	54	954	
W49	23:30		617005	193	59.52	----	0	0.7	0.23	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	55	955	
W50	24:00		623641	252	78.55	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.3	1.04	50	0.0	52	956	

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend

Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

[illegible]

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend

Legenda:
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obravnavala stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: prekapa, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i, a, b, = prekoračitve LV (100%, 120%, 200%), L, A, B, = prekoračitve (LV+CI),
d: prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% = razpoložljivost podatkov <80%, CI: merilna neoploovit, S = letni čas, W = zimski čas