

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		355593	86	15.37	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	26	928
S02	01:00		358930	191	34.32	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	27	928
S03	01:30		359875	134	24.10	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	27	928
S04	02:00		357696	262 R	46.82	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	28	928
S05	02:30		358127	223	39.97	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	27	927
W06	02:00		357954	167	29.81	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	28	927
W07	02:30		361229	4	0.68	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	26	926
W08	03:00		365641	126	23.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	23	926
W09	03:30		356029	12	2.20	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	25	927
W10	04:00		364201	201	36.54	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	23	926
W11	04:30		362630	132	23.89	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	25	926
W12	05:00		360509	99	17.79	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	25	926
W13	05:30		359110	124	22.27	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	25	926
W14	06:00		361390	129	23.27	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	26	925
W15	06:30		354213	4	0.74	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	26	925
W16	07:00		356822	113	20.20	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	25	923
W17	07:30		350803	155	27.11	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	29	922
W18	08:00		355479	65	11.55	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	26	922
W19	08:30		350613	106	18.66	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	29	922
W20	09:00		348975	123	21.46	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	29	922
W21	09:30		344762	0	33.58	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	34	922
W22	10:00		342998	266 R	45.55	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	36	922
W23	10:30		343687	112	19.16	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	35	921
W24	11:00		344752	44	7.62	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	33	921
W25	11:30		344569	101	17.43	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	33	921
W26	12:00		346225	18	3.13	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	33	919
W27	12:30		352446	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	28	919
W28	13:00		354232	3	0.54	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	26	919
W29	13:30		349379	151	26.33	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	30	919
W30	14:00		342555	104	17.79	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	34	919
W31	14:30		343754	253 R	43.57	----	0	0.2	0.04	15	0.0	0.2	0.29	50	0.0	35	919
W32	15:00		338730	27	4.53	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	919
W33	15:30		343047	243 R	41.76	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	34	918
W34	16:00		345489	53	9.17	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	33	917
W35	16:30		346079	119	20.58	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	31	917
W36	17:00		342830	166	28.41	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	917
W37	17:30		342193	289 R	49.39	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	35	917
W38	18:00		342725	90	15.48	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	34	918
W39	18:30		343107	181	31.03	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	34	917
W40	19:00		350525	116	20.33	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	29	917
W41	19:30		344407	172	29.63	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	33	917
W42	20:00		341677	311 R	53.15	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	35	917
W43	20:30		341496	253 R	43.24	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	36	917
W44	21:00		347333	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	31	917
W45	21:30		350290	115	20.10	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	28	918
W46	22:00		346856	284 R	49.21	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	31	918
W47	22:30		344697	180	31.04	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	34	918
W48	23:00		341399	180	30.80	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	36	919
W49	23:30		338037	159	26.83	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	37	920
W50	24:00		342652	178	30.58	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	36	920

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		20	
S02	01:00		21	
S03	01:30		21	
S04	02:00		21	
S05	02:30		21	
W06	02:00		21	
W07	02:30		21	
W08	03:00		21	
W09	03:30		21	
W10	04:00		21	
W11	04:30		21	
W12	05:00		21	
W13	05:30		21	
W14	06:00		21	
W15	06:30		21	
W16	07:00		21	
W17	07:30		21	
W18	08:00		21	
W19	08:30		21	
W20	09:00		22	
W21	09:30		22	
W22	10:00		23	
W23	10:30		24	
W24	11:00		25	
W25	11:30		26	
W26	12:00		26	
W27	12:30		26	
W28	13:00		26	
W29	13:30		26	
W30	14:00		26	
W31	14:30		26	
W32	15:00		26	
W33	15:30		26	
W34	16:00		26	
W35	16:30		26	
W36	17:00		26	
W37	17:30		26	
W38	18:00		26	
W39	18:30		26	
W40	19:00		25	
W41	19:30		25	
W42	20:00		25	
W43	20:30		25	
W44	21:00		25	
W45	21:30		25	
W46	22:00		25	
W47	22:30		25	
W48	23:00		25	
W49	23:30		25	
W50	24:00		26	

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

[illegible]

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend

Legenda:
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitve, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekorakačev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekorakačev (LV+CI),
d = prekorakačev DLV, D = prekorakačev (DLV+CI), %: 50% = < razpoložljivi podatki < 80% C: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
DAV Average/ Sum		50 Stat.	24	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			20 00:30	
HAV Max (steady state) Time			26 15:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 25.0, Steady Op Hours: 25.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

Created on/ at 26.10.2026/ 07:17, created according to ÖNORM M9412-1:2015 (EmiProtocol Version V 7.0, Parameter Version V1, Hardware-/Software Version: 2)